



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD178

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	66,0	62,2	575,071	561,546	13,525	1,8	1,5	-	-	2,160	24,00
23.09.2025	66,8	62,8	549,722	536,696	13,026	1,8	1,5	-	-	2,205	24,00
24.09.2025	67,2	63,2	540,643	527,724	12,919	1,9	1,5	-	-	2,197	24,00
25.09.2025	66,4	62,5	546,821	533,871	12,950	1,8	1,5	-	-	2,137	24,00
26.09.2025	65,8	61,8	530,759	517,574	13,185	1,8	1,5	-	-	2,154	24,00
27.09.2025	66,0	61,8	522,773	509,478	13,295	1,8	1,5	-	-	2,193	24,00
28.09.2025	67,3	62,3	490,215	477,527	12,688	1,8	1,5	-	-	2,449	24,00
29.09.2025	67,8	59,9	537,013	523,408	13,605	1,8	1,5	-	-	4,392	24,00
30.09.2025	69,4	58,6	519,169	507,072	12,097	1,8	1,6	-	-	5,648	24,00
01.10.2025	67,3	57,4	566,821	553,424	13,397	1,8	1,5	-	-	5,191	23,52
02.10.2025	68,2	60,3	590,376	576,373	14,003	1,9	1,5	-	-	4,653	24,00
03.10.2025	67,9	60,7	606,548	592,309	14,239	1,9	1,5	-	-	4,363	24,00
04.10.2025	68,3	60,5	594,728	580,919	13,809	1,9	1,5	-	-	4,683	24,00
05.10.2025	68,3	60,5	586,055	572,368	13,687	2,0	1,5	-	-	4,555	24,00
06.10.2025	68,2	60,9	584,502	570,842	13,660	2,0	1,5	-	-	4,275	24,00
07.10.2025	67,6	61,3	607,800	593,577	14,224	2,0	1,5	-	-	3,841	24,00
08.10.2025	67,9	61,2	593,063	579,229	13,833	2,0	1,5	-	-	4,011	24,00
09.10.2025	67,4	61,0	626,898	612,557	14,341	2,0	1,5	-	-	3,992	24,00
10.10.2025	67,3	61,4	621,136	606,798	14,338	2,0	1,5	-	-	3,675	24,00
11.10.2025	67,4	61,4	615,267	601,126	14,141	2,0	1,5	-	-	3,662	24,00
12.10.2025	67,3	60,5	651,746	637,422	14,324	2,0	1,5	-	-	4,503	24,00
13.10.2025	67,5	60,7	633,530	619,349	14,181	2,0	1,5	-	-	4,293	24,00
14.10.2025	67,5	61,0	613,771	599,988	13,783	2,0	1,5	-	-	3,969	24,00
15.10.2025	67,8	60,4	623,970	610,021	13,950	2,0	1,5	-	-	4,638	24,00
16.10.2025	67,7	60,0	670,950	656,715	14,235	2,0	1,4	-	-	5,155	24,00
17.10.2025	67,9	60,3	641,845	627,665	14,180	2,0	1,4	-	-	4,890	24,00
18.10.2025	68,3	60,5	597,623	583,999	13,624	1,9	1,4	-	-	4,626	24,00
19.10.2025	67,5	60,6	638,903	624,126	14,777	1,9	1,4	-	-	4,437	24,00
20.10.2025	67,8	60,9	625,084	611,070	14,014	1,9	1,4	-	-	4,521	24,00
Итого	67,5	60,9	17102,803	16704,774	398,029	1,9	1,5	-	-	113,470	695,52

Всего к оплате

Qп = 113,470 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 398,029 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:52:43 1