



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	66,3	62,0	471,261	461,732	9,528	7,0	5,0	-	-	2,015	24,00
23.09.2025	67,1	62,9	482,648	472,092	10,557	7,0	5,0	-	-	2,012	24,00
24.09.2025	67,5	63,4	499,703	487,843	11,860	7,0	5,0	-	-	2,060	24,00
25.09.2025	66,7	62,3	464,255	455,051	9,204	7,0	5,0	-	-	2,037	24,00
26.09.2025	66,1	61,4	424,562	418,529	6,033	7,0	5,0	-	-	2,013	24,00
27.09.2025	66,3	61,5	417,313	411,929	5,385	7,0	5,0	-	-	2,030	24,00
28.09.2025	67,6	62,4	423,462	417,673	5,789	7,0	5,0	-	-	2,202	24,00
29.09.2025	68,1	60,2	478,717	468,696	10,021	7,0	5,0	-	-	3,922	24,00
30.09.2025	69,8	59,9	524,955	512,536	12,419	7,0	5,0	-	-	5,191	24,00
01.10.2025	67,5	58,3	545,369	532,205	13,164	7,0	5,0	-	-	4,662	23,30
02.10.2025	68,6	61,8	609,814	592,403	17,411	7,0	5,0	-	-	4,097	24,00
03.10.2025	68,2	61,9	613,292	595,751	17,541	7,0	5,0	-	-	3,894	24,00
04.10.2025	68,7	61,9	627,634	609,188	18,446	7,0	5,0	-	-	4,228	24,00
05.10.2025	68,6	62,0	615,581	597,799	17,782	7,0	5,0	-	-	4,113	24,00
06.10.2025	68,5	62,2	617,016	599,177	17,840	7,0	5,0	-	-	3,914	24,00
07.10.2025	67,9	62,2	603,006	586,020	16,987	7,0	5,0	-	-	3,465	24,00
08.10.2025	68,2	62,1	607,860	590,593	17,267	7,0	5,0	-	-	3,729	24,00
09.10.2025	67,7	61,7	609,095	591,709	17,386	7,0	5,0	-	-	3,695	24,00
10.10.2025	67,6	62,1	601,095	584,002	17,093	7,0	5,0	-	-	3,314	24,00
11.10.2025	67,7	62,2	607,069	589,570	17,500	7,0	5,0	-	-	3,359	24,00
12.10.2025	67,6	61,3	629,697	610,874	18,823	7,0	5,0	-	-	3,987	24,00
13.10.2025	67,8	61,6	618,458	600,372	18,087	7,0	5,0	-	-	3,834	24,00
14.10.2025	67,8	62,0	612,295	594,654	17,642	7,0	5,0	-	-	3,580	24,00
15.10.2025	68,1	61,6	633,965	615,186	18,779	7,0	5,0	-	-	4,139	24,00
16.10.2025	68,0	61,2	684,478	662,614	21,864	7,0	5,0	-	-	4,684	24,00
17.10.2025	68,2	61,6	673,364	652,272	21,093	7,0	5,0	-	-	4,478	24,00
18.10.2025	68,6	62,1	638,927	619,838	19,088	7,0	5,0	-	-	4,179	24,00
19.10.2025	67,8	61,4	623,680	605,374	18,306	7,0	5,0	-	-	3,984	24,00
20.10.2025	68,1	61,7	638,481	619,394	19,087	7,0	5,0	-	-	4,099	24,00
Итого	67,8	61,7	16597,053	16155,076	441,982	7,0	5,0	-	-	102,913	695,30

Всего к оплате

Qп = 102,913 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 441,982 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:55:09 1