



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD366

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	66,2	63,7	489,228	488,950	0,278	1,7	1,4	-	-	1,237	24,00
23.09.2025	67,0	64,7	494,744	494,666	0,078	1,7	1,4	-	-	1,169	24,00
24.09.2025	67,5	65,0	510,749	510,266	0,483	1,7	1,4	-	-	1,241	24,00
25.09.2025	66,7	64,1	480,632	481,601	-0,969	1,6	1,4	-	-	1,250	24,00
26.09.2025	66,1	63,3	441,086	442,639	-1,554	1,6	1,4	-	-	1,190	24,00
27.09.2025	66,3	63,5	433,404	435,110	-1,706	1,6	1,4	-	-	1,185	24,00
28.09.2025	67,6	64,6	438,227	440,005	-1,779	1,6	1,4	-	-	1,288	24,00
29.09.2025	68,1	62,8	475,886	478,928	-3,042	1,6	1,4	-	-	2,584	24,00
30.09.2025	69,7	62,9	482,897	486,465	-3,568	1,7	1,4	-	-	3,315	24,00
01.10.2025	65,4	61,4	496,154	499,045	-2,891	1,7	1,4	-	-	2,780	21,77
02.10.2025	68,5	64,2	592,300	595,681	-3,381	1,7	1,3	-	-	2,521	24,00
03.10.2025	68,1	64,1	613,913	617,842	-3,928	1,8	1,3	-	-	2,490	24,00
04.10.2025	68,6	64,4	602,790	606,777	-3,987	1,8	1,3	-	-	2,564	24,00
05.10.2025	68,6	64,6	597,634	601,598	-3,964	1,8	1,4	-	-	2,412	24,00
06.10.2025	68,4	64,3	607,708	611,287	-3,579	1,8	1,4	-	-	2,519	24,00
07.10.2025	67,9	64,3	615,003	618,526	-3,523	1,8	1,4	-	-	2,222	24,00
08.10.2025	68,2	64,3	610,653	613,992	-3,339	1,8	1,4	-	-	2,349	24,00
09.10.2025	67,6	63,9	621,043	624,258	-3,215	1,8	1,3	-	-	2,340	24,00
10.10.2025	67,6	64,2	615,646	618,578	-2,933	1,8	1,3	-	-	2,055	24,00
11.10.2025	67,7	64,6	609,339	612,187	-2,848	1,8	1,3	-	-	1,888	24,00
12.10.2025	67,6	63,8	630,383	633,633	-3,250	1,8	1,3	-	-	2,387	24,00
13.10.2025	67,8	63,8	627,676	630,818	-3,142	1,8	1,3	-	-	2,456	24,00
14.10.2025	67,8	64,2	613,290	615,949	-2,659	1,8	1,3	-	-	2,239	24,00
15.10.2025	68,1	63,9	631,422	634,915	-3,493	1,8	1,3	-	-	2,667	24,00
16.10.2025	68,0	63,5	670,459	673,790	-3,331	1,8	1,3	-	-	3,006	24,00
17.10.2025	68,2	63,9	660,712	663,954	-3,242	1,8	1,3	-	-	2,862	24,00
18.10.2025	68,6	64,4	614,646	617,974	-3,328	1,8	1,3	-	-	2,554	24,00
19.10.2025	67,7	64,0	625,194	628,204	-3,009	1,8	1,3	-	-	2,334	24,00
20.10.2025	68,0	63,9	643,458	646,719	-3,262	1,8	1,3	-	-	2,672	24,00
Итого	67,7	63,9	16546,274	16624,357	-78,083	1,7	1,3	-	-	63,775	693,77

Всего к оплате

Qп = 63,775 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -78,083 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:56:08 1