

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент:УК Зевс

Адрес:34 мкр., д. 12 (ввод 2)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

Тхв= 0.00°С

Договор №:\_\_\_\_\_

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178941

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xF8B7

ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | M1     | M2     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °С    | °С    | °С    | т      | т      | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 22/09/25 | 22.51 | 22.82 | -0.31 | 0.00   | 0.00   | 0.000  | 24  | 0   | *  |
| 23/09/25 | 27.11 | 24.75 | 2.36  | 0.00   | 0.00   | 0.000  | 24  | 0   |    |
| 24/09/25 | 24.73 | 24.48 | 0.25  | 0.00   | 0.00   | 0.000  | 24  | 0   | *  |
| 25/09/25 | 29.67 | 29.23 | 0.44  | 191.44 | 192.24 | 0.084  | 24  | 0   | *  |
| 26/09/25 | 41.84 | 39.27 | 2.57  | 295.03 | 292.27 | 0.758  | 24  | 0   |    |
| 27/09/25 | 44.36 | 41.23 | 3.13  | 223.77 | 217.83 | 0.700  | 24  | 0   |    |
| 28/09/25 | 44.17 | 40.99 | 3.18  | 191.02 | 188.76 | 0.607  | 24  | 0   |    |
| 29/09/25 | 46.58 | 42.44 | 4.14  | 184.77 | 182.72 | 0.765  | 24  | 0   |    |
| 30/09/25 | 55.91 | 49.94 | 5.97  | 182.55 | 179.17 | 1.090  | 24  | 0   |    |
| 01/10/25 | 49.78 | 45.52 | 4.26  | 189.15 | 185.05 | 0.806  | 24  | 0   |    |
| 02/10/25 | 46.83 | 43.32 | 3.51  | 207.91 | 203.41 | 0.730  | 24  | 0   |    |
| 03/10/25 | 48.19 | 44.54 | 3.65  | 212.22 | 206.48 | 0.775  | 24  | 0   |    |
| 04/10/25 | 50.26 | 46.36 | 3.90  | 215.08 | 208.07 | 0.839  | 24  | 0   |    |
| 05/10/25 | 50.78 | 46.86 | 3.92  | 244.43 | 240.63 | 0.958  | 24  | 0   |    |
| 06/10/25 | 46.89 | 43.54 | 3.35  | 248.33 | 241.26 | 0.832  | 24  | 0   |    |
| 07/10/25 | 42.85 | 39.93 | 2.92  | 246.31 | 239.57 | 0.719  | 24  | 0   |    |
| 08/10/25 | 43.14 | 40.20 | 2.94  | 248.63 | 239.57 | 0.731  | 24  | 0   |    |
| 09/10/25 | 42.73 | 39.84 | 2.89  | 251.34 | 237.75 | 0.726  | 24  | 0   |    |
| 10/10/25 | 42.86 | 39.97 | 2.89  | 247.56 | 234.67 | 0.715  | 24  | 0   |    |
| 11/10/25 | 42.85 | 39.93 | 2.92  | 256.12 | 246.39 | 0.748  | 24  | 0   |    |
| 12/10/25 | 42.45 | 39.49 | 2.96  | 264.98 | 255.42 | 0.784  | 24  | 0   |    |
| 13/10/25 | 42.10 | 39.13 | 2.97  | 265.19 | 258.26 | 0.788  | 24  | 0   |    |
| 14/10/25 | 44.14 | 40.92 | 3.22  | 265.31 | 260.11 | 0.854  | 24  | 0   |    |
| 15/10/25 | 46.93 | 43.35 | 3.58  | 243.47 | 241.08 | 0.872  | 24  | 0   |    |
| 16/10/25 | 46.16 | 42.61 | 3.55  | 248.31 | 242.52 | 0.882  | 24  | 0   |    |
| 17/10/25 | 46.48 | 42.86 | 3.62  | 245.81 | 238.46 | 0.890  | 24  | 0   |    |
| 18/10/25 | 45.60 | 42.07 | 3.53  | 247.94 | 239.42 | 0.875  | 24  | 0   |    |
| 19/10/25 | 44.84 | 41.45 | 3.39  | 249.88 | 238.88 | 0.847  | 24  | 0   |    |
| 20/10/25 | 45.47 | 41.98 | 3.49  | 256.24 | 246.62 | 0.894  | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       |       |       | 0.00   | 0.00   | 20.270 | 696 | 0   |    |
| Средние: | 43.04 | 39.96 | 3.07  |        |        |        |     |     |    |

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 36332ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации