

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: УК Зевс

Адрес: 34 мкр., д. 12 (ввод 3)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00173058

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х1BD4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/09/25	22.88	21.50	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	3.34	0.000	24	0	*
23/09/25	27.12	22.72	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	3.41	0.000	24	0	*
24/09/25	24.85	22.85	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	3.38	0.000	24	0	*
25/09/25	36.53	35.06	1.47	94.06	93.49	92.72	92.17	1.32	3.64	4.47	0.137	24	0	*
26/09/25	42.23	39.78	2.45	154.65	153.35	152.27	151.10	2.25	5.14	5.45	0.376	24	0	
27/09/25	44.96	41.94	3.02	140.06	138.70	137.72	136.55	2.15	5.25	5.56	0.418	24	0	
28/09/25	44.77	41.66	3.11	138.12	136.85	135.68	134.51	2.34	5.20	5.61	0.420	24	0	
29/09/25	46.92	43.02	3.90	127.51	126.15	125.02	123.89	2.26	5.17	5.61	0.490	24	0	
30/09/25	56.56	50.72	5.84	119.69	117.98	117.12	115.68	2.30	5.64	6.09	0.689	24	0	
01/10/25	50.18	46.07	4.11	131.49	129.94	128.94	127.66	2.28	5.72	6.16	0.533	24	0	
02/10/25	47.44	43.98	3.46	140.07	138.63	137.49	136.29	2.34	5.82	6.22	0.478	24	0	
03/10/25	48.85	45.28	3.57	142.13	140.59	139.43	138.13	2.46	5.87	6.28	0.501	24	0	
04/10/25	50.91	47.13	3.78	144.23	142.52	141.36	139.92	2.60	5.93	6.30	0.537	24	0	
05/10/25	51.46	47.64	3.82	145.11	143.34	142.13	140.65	2.69	6.01	6.36	0.544	24	0	
06/10/25	47.81	44.55	3.26	135.43	133.96	132.69	131.46	2.50	5.85	6.28	0.437	24	0	
07/10/25	43.44	40.66	2.78	126.96	125.79	124.47	123.51	2.28	5.76	6.23	0.348	24	0	
08/10/25	43.73	40.93	2.80	122.99	121.83	120.41	119.45	2.38	5.74	6.20	0.339	24	0	
09/10/25	43.32	40.52	2.80	126.84	125.66	124.45	123.49	2.17	5.73	6.20	0.351	24	0	
10/10/25	43.45	40.67	2.78	126.22	125.02	123.72	122.76	2.26	5.65	6.12	0.348	24	0	
11/10/25	43.44	40.60	2.84	125.01	123.81	122.49	121.53	2.28	5.73	6.20	0.351	24	0	
12/10/25	43.04	40.13	2.91	124.69	123.62	122.18	121.22	2.40	5.72	6.19	0.359	24	0	
13/10/25	42.67	39.75	2.92	124.58	123.54	122.09	121.13	2.41	5.70	6.18	0.359	24	0	
14/10/25	44.75	41.55	3.20	129.52	128.28	126.86	125.84	2.44	5.79	6.23	0.404	24	0	
15/10/25	47.62	44.04	3.58	134.10	132.65	131.31	130.06	2.59	5.89	6.31	0.470	24	0	
16/10/25	46.79	43.23	3.56	132.82	131.40	130.13	128.93	2.47	6.04	6.46	0.466	24	0	
17/10/25	47.11	43.45	3.66	133.11	131.72	130.44	129.28	2.44	6.04	6.45	0.478	24	0	
18/10/25	46.21	42.63	3.58	131.26	129.98	128.69	127.54	2.44	5.79	6.22	0.462	24	0	
19/10/25	45.45	42.02	3.43	130.20	128.94	127.68	126.63	2.31	5.79	6.22	0.440	24	0	
20/10/25	46.08	42.57	3.51	131.51	130.22	128.47	127.32	2.90	5.83	6.25	0.457	24	0	
Итого:				3412.3	3377.96	3345.9	3316.70	61.26			11.192	696	0	
Средние:	43.81	40.57	3.23						5.22	5.79				

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16338ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации