



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Зевс"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179171

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	24,0	23,7	0,000	0,000	0,000	2,1	1,5	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	24,9	23,9	0,000	0,000	0,000	2,1	1,6	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	53,9	24,1	0,910	0,000	0,910	1,9	1,5	-	-	0,027	24,00
25.09.2025	36,8	34,8	422,020	422,000	0,020	3,2	2,8	-	-	0,835	24,00
26.09.2025	42,6	39,4	720,040	719,930	0,110	4,3	3,8	-	-	2,355	24,00
27.09.2025	45,3	41,3	683,900	683,900	0,000	4,4	3,9	-	-	2,788	24,00
28.09.2025	45,2	41,0	675,730	675,730	0,000	4,2	3,8	-	-	2,826	24,00
29.09.2025	47,5	42,2	630,750	630,750	0,000	4,5	4,0	-	-	3,354	24,00
30.09.2025	57,2	49,2	608,320	607,320	1,000	4,4	4,0	-	-	4,883	24,00
01.10.2025	50,6	44,9	687,040	687,040	0,000	4,7	4,4	-	-	3,902	24,00
02.10.2025	47,8	43,1	735,550	732,470	3,080	4,7	4,2	-	-	3,505	24,00
03.10.2025	49,3	44,3	752,200	749,840	2,360	4,8	4,2	-	-	3,753	24,00
04.10.2025	51,4	46,0	768,530	768,390	0,140	4,9	4,3	-	-	4,117	24,00
05.10.2025	51,9	46,6	774,450	774,450	0,000	4,6	4,1	-	-	4,124	24,00
06.10.2025	48,2	43,6	725,220	725,220	0,000	4,7	4,3	-	-	3,295	24,00
07.10.2025	43,8	39,9	688,250	688,250	0,000	4,4	4,0	-	-	2,694	24,00
08.10.2025	44,1	40,2	683,670	683,670	0,000	4,7	4,2	-	-	2,697	24,00
09.10.2025	43,7	39,8	682,880	682,880	0,000	4,8	4,3	-	-	2,647	24,00
10.10.2025	43,8	39,9	681,450	681,450	0,000	4,7	4,4	-	-	2,644	24,00
11.10.2025	43,8	39,9	680,530	680,530	0,000	4,8	4,2	-	-	2,665	24,00
12.10.2025	43,4	39,5	678,730	678,730	0,000	4,7	4,3	-	-	2,669	24,00
13.10.2025	43,0	39,1	675,960	675,960	0,000	5,0	4,5	-	-	2,632	24,00
14.10.2025	45,2	40,8	697,500	697,500	0,000	4,6	4,1	-	-	3,013	24,00
15.10.2025	48,0	43,3	723,430	723,430	0,000	4,9	4,3	-	-	3,446	24,00
16.10.2025	47,2	42,5	716,990	716,990	0,000	4,6	4,2	-	-	3,363	24,00
17.10.2025	47,5	42,8	719,840	719,840	0,000	4,6	4,1	-	-	3,411	24,00
18.10.2025	46,6	42,0	710,240	710,240	0,000	5,0	4,5	-	-	3,273	24,00
19.10.2025	45,8	41,4	705,420	705,420	0,000	4,8	4,3	-	-	3,112	24,00
20.10.2025	46,5	41,9	711,500	711,500	0,000	4,8	4,4	-	-	3,252	24,00
Итого	45,1	40,0	17941,050	17933,430	7,620	4,3	3,9	-	-	81,282	696,00

Всего к оплате

Qп = 81,282 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 7,620 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 16:26:46 1