



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 27

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178802 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	18,7	18,9	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	19,3	19,5	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	20,0	20,2	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	36,6	34,3	235,960	236,170	-0,210	6,6	6,0	-	-	0,530	24,00
26.09.2025	42,2	38,2	392,440	393,040	-0,600	6,7	6,0	-	-	1,562	24,00
27.09.2025	44,9	39,8	376,680	377,450	-0,770	6,7	6,1	-	-	1,919	24,00
28.09.2025	44,7	39,5	372,970	373,770	-0,800	6,7	6,1	-	-	1,937	24,00
29.09.2025	47,4	41,1	366,890	367,820	-0,930	6,6	6,1	-	-	2,293	24,00
30.09.2025	56,7	47,9	394,590	396,240	-1,650	7,0	6,6	-	-	3,446	24,00
01.10.2025	50,3	43,5	421,460	422,740	-1,280	7,1	6,6	-	-	2,860	24,00
02.10.2025	47,4	41,5	436,900	437,960	-1,060	7,2	6,6	-	-	2,560	24,00
03.10.2025	48,8	42,7	441,090	442,250	-1,160	7,3	6,7	-	-	2,713	24,00
04.10.2025	50,9	44,3	447,070	448,320	-1,250	7,3	6,7	-	-	2,950	24,00
05.10.2025	51,4	44,8	448,970	450,210	-1,240	7,4	6,7	-	-	2,944	24,00
06.10.2025	47,6	42,1	430,750	431,720	-0,970	7,2	6,6	-	-	2,375	24,00
07.10.2025	43,3	38,7	418,710	419,480	-0,770	7,1	6,6	-	-	1,937	24,00
08.10.2025	43,6	39,0	418,110	418,890	-0,780	7,1	6,6	-	-	1,939	24,00
09.10.2025	43,2	38,7	418,280	419,040	-0,760	7,0	6,6	-	-	1,911	24,00
10.10.2025	43,4	38,8	417,510	418,290	-0,780	7,0	6,5	-	-	1,907	24,00
11.10.2025	43,3	38,7	417,420	418,250	-0,830	7,0	6,6	-	-	1,942	24,00
12.10.2025	42,9	38,3	416,810	417,560	-0,750	7,0	6,6	-	-	1,950	24,00
13.10.2025	42,6	37,9	416,090	416,850	-0,760	7,0	6,6	-	-	1,947	24,00
14.10.2025	44,7	39,5	421,200	422,080	-0,880	7,1	6,6	-	-	2,198	24,00
15.10.2025	47,5	41,7	429,860	430,880	-1,020	7,2	6,7	-	-	2,500	24,00
16.10.2025	46,7	41,0	427,180	428,220	-1,040	7,4	6,8	-	-	2,454	24,00
17.10.2025	47,0	41,2	430,840	431,900	-1,060	7,3	6,8	-	-	2,499	24,00
18.10.2025	46,2	40,5	423,600	424,610	-1,010	7,1	6,6	-	-	2,410	24,00
19.10.2025	45,4	40,1	432,130	433,090	-0,960	7,1	6,6	-	-	2,303	24,00
20.10.2025	46,0	40,5	434,690	435,650	-0,960	7,1	6,6	-	-	2,388	24,00
Итого	43,2	38,4	10688,200	10712,480	-24,280	7,0	6,5	-	-	58,374	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 58,374 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -24,280 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 23.10.2025 09:32:23 1