



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Зевс"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА771

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	26,9	24,5	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	26,5	25,1	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	27,1	25,2	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	28,2	26,6	177,023	173,922	3,101	7,0	5,0	-	-	0,198	23,52
26.09.2025	33,6	31,3	309,115	307,213	1,902	7,0	5,0	-	-	0,694	23,97
27.09.2025	37,3	34,0	293,513	292,063	1,450	7,0	5,0	-	-	0,969	24,00
28.09.2025	47,9	42,0	288,599	287,328	1,270	7,0	5,0	-	-	1,696	24,00
29.09.2025	46,1	40,3	275,413	274,415	0,997	7,0	5,0	-	-	1,582	24,00
30.09.2025	48,1	41,8	269,925	268,703	1,223	7,0	5,0	-	-	1,719	24,00
01.10.2025	45,9	40,2	281,414	280,278	1,136	7,0	5,0	-	-	1,615	24,00
02.10.2025	48,2	42,1	286,467	285,425	1,042	7,0	5,0	-	-	1,754	24,00
03.10.2025	49,4	43,0	288,793	287,691	1,102	7,0	5,0	-	-	1,831	24,00
04.10.2025	51,3	44,5	293,399	291,710	1,689	7,0	5,0	-	-	1,979	24,00
05.10.2025	50,3	44,1	294,479	292,958	1,521	7,0	5,0	-	-	1,843	24,00
06.10.2025	48,7	43,0	300,887	299,417	1,469	7,0	5,0	-	-	1,722	24,00
07.10.2025	47,5	42,2	298,760	297,187	1,573	7,0	5,0	-	-	1,590	24,00
08.10.2025	46,6	41,5	294,975	293,462	1,513	7,0	5,0	-	-	1,494	24,00
09.10.2025	46,2	41,2	294,018	292,508	1,511	7,0	5,0	-	-	1,463	24,00
10.10.2025	46,3	41,3	294,603	293,046	1,557	7,0	5,0	-	-	1,463	24,00
11.10.2025	46,3	41,3	294,174	292,624	1,550	7,0	5,0	-	-	1,462	24,00
12.10.2025	46,0	41,0	293,584	292,059	1,525	7,0	5,0	-	-	1,458	24,00
13.10.2025	45,6	40,6	292,547	290,950	1,596	7,0	5,0	-	-	1,448	24,00
14.10.2025	48,0	42,5	301,545	300,047	1,499	7,0	5,0	-	-	1,644	24,00
15.10.2025	49,2	43,4	305,653	304,060	1,594	7,0	5,0	-	-	1,755	24,00
16.10.2025	50,5	44,5	312,096	310,462	1,635	7,0	5,0	-	-	1,884	24,00
17.10.2025	50,8	44,7	312,874	311,277	1,597	7,0	5,0	-	-	1,902	24,00
18.10.2025	49,9	43,9	308,868	307,327	1,540	7,0	5,0	-	-	1,853	24,00
19.10.2025	48,9	43,2	305,674	304,018	1,656	7,0	5,0	-	-	1,745	24,00
20.10.2025	49,7	43,8	308,702	307,047	1,655	7,0	5,0	-	-	1,821	24,00
Итого	44,4	39,4	7577,100	7537,199	39,902	7,0	5,0	-	-	40,584	695,48

Всего к оплате

Qп = 40,584 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 39,902 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 16:34:27 1