



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"
Магазин "Альпари"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 972655 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 16
(модификации У, УД)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	21,4	21,2	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	21,9	21,6	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	21,8	21,6	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	21,2	21,0	0,000	0,000	24,00
26.09.2025	20,5	20,3	0,003	0,000	24,00
27.09.2025	20,1	19,9	0,006	0,000	24,00
28.09.2025	19,8	19,6	0,009	0,000	24,00
29.09.2025	19,8	19,6	0,007	0,000	24,00
30.09.2025	19,4	19,2	0,011	0,000	24,00
01.10.2025	19,0	18,8	0,010	0,000	24,00
02.10.2025	39,5	27,7	3,451	0,056	24,00
03.10.2025	48,4	33,2	4,804	0,072	24,00
04.10.2025	48,9	33,7	4,777	0,072	24,00
05.10.2025	47,8	33,3	4,675	0,067	24,00
06.10.2025	43,5	31,3	4,375	0,053	24,00
07.10.2025	42,5	30,8	4,306	0,050	24,00
08.10.2025	42,3	30,3	3,753	0,044	24,00
09.10.2025	41,6	28,7	2,961	0,038	24,00
10.10.2025	41,8	29,0	3,052	0,039	24,00
11.10.2025	41,8	29,3	3,114	0,039	24,00
12.10.2025	41,3	28,9	3,110	0,038	24,00
13.10.2025	41,2	28,4	3,102	0,039	24,00
14.10.2025	44,8	30,0	3,294	0,049	24,00
15.10.2025	45,7	30,3	3,322	0,051	24,00
16.10.2025	46,8	30,4	3,382	0,055	24,00
17.10.2025	47,0	30,6	3,371	0,055	24,00
18.10.2025	45,8	30,3	3,543	0,054	24,00
19.10.2025	45,0	30,5	3,632	0,052	24,00
20.10.2025	46,6	30,8	3,416	0,054	24,00
Итого	36,1	26,9	69,484	0,978	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	8621,188	139,729	59983,00
21.10.2025 00:00	8690,672	140,707	60679,00
	69,484	0,978	696,00

Всего потреблено Qп = 0,978 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: