



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Зевс"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	24,5	25,4	0,000	0,000	0,000	4,6	6,2	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	24,8	25,7	0,000	0,000	0,000	5,5	6,2	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	24,9	25,8	0,000	0,000	0,000	5,7	6,2	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	27,0	26,9	22,621	22,423	0,198	6,0	6,4	0,836	0,697	0,139	24,00
26.09.2025	35,5	29,9	104,996	105,680	-0,684	7,5	7,6	3,638	3,132	0,506	24,00
27.09.2025	44,9	32,9	67,087	66,890	0,196	7,1	7,2	3,021	2,212	0,809	24,00
28.09.2025	45,2	32,0	66,029	66,056	-0,027	7,1	7,1	2,998	2,128	0,870	24,00
29.09.2025	44,6	32,6	114,880	115,776	-0,896	6,4	6,9	5,291	4,242	1,050	23,98
30.09.2025	44,8	40,4	409,403	423,970	-14,567	7,2	7,3	18,386	17,197	1,189	24,00
01.10.2025	45,0	40,6	411,434	426,761	-15,327	7,2	7,3	18,584	17,420	1,165	24,00
02.10.2025	49,6	44,4	424,332	433,031	-8,698	6,7	6,7	21,127	19,274	1,853	24,00
03.10.2025	50,2	45,0	434,995	434,995	0,000	6,5	6,6	21,902	19,617	2,286	24,00
04.10.2025	50,8	45,5	433,543	433,543	0,000	6,5	6,6	22,092	19,794	2,298	24,00
05.10.2025	51,3	46,1	435,648	435,648	0,000	6,5	6,6	22,404	20,128	2,276	24,00
06.10.2025	47,2	42,8	421,089	421,089	-0,000	6,4	6,5	19,923	18,091	1,832	24,00
07.10.2025	44,2	40,4	419,525	419,525	0,000	6,3	6,4	18,599	17,025	1,574	24,00
08.10.2025	44,3	40,5	417,085	417,085	-0,000	6,3	6,4	18,526	16,950	1,576	24,00
09.10.2025	44,1	40,3	419,577	419,577	0,000	6,3	6,4	18,549	16,986	1,562	24,00
10.10.2025	43,9	40,2	415,842	415,842	-0,000	6,3	6,4	18,327	16,793	1,534	24,00
11.10.2025	44,0	40,3	420,476	420,476	0,000	6,3	6,4	18,566	17,023	1,543	24,00
12.10.2025	44,1	40,4	417,694	417,694	-0,000	6,3	6,4	18,497	16,928	1,569	24,00
13.10.2025	43,5	39,8	420,096	420,096	-0,000	6,3	6,4	18,333	16,770	1,563	24,00
14.10.2025	45,3	41,2	420,198	420,198	0,000	6,4	6,4	19,093	17,380	1,713	24,00
15.10.2025	48,1	43,6	428,730	428,730	0,000	6,4	6,4	20,692	18,749	1,943	24,00
16.10.2025	49,0	44,2	427,755	427,755	-0,000	6,3	6,3	20,996	18,950	2,046	24,00
17.10.2025	50,1	45,2	434,169	434,169	-0,000	6,0	6,1	21,809	19,668	2,141	24,00
18.10.2025	49,4	44,5	427,577	427,577	0,000	5,9	6,0	21,159	19,101	2,058	24,00
19.10.2025	49,2	44,5	430,315	430,315	-0,000	5,9	6,0	21,230	19,184	2,047	24,00
20.10.2025	49,2	44,3	414,893	414,893	0,000	5,9	6,0	20,447	18,424	2,023	24,00
Итого	43,4	38,8	9259,989	9299,794	-39,805	6,4	6,5	435,025	393,862	41,163	695,98

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 41,163 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -39,805 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: