



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Зевс"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 129491 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	16,7	16,4	11,520	0,000	11,520	6,2	1,5	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	16,8	16,5	11,520	0,000	11,520	6,2	1,6	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	17,0	16,7	11,520	0,000	11,520	6,2	1,6	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	16,9	16,5	11,520	0,000	11,520	6,2	1,7	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	40,0	37,1	209,860	204,580	5,280	6,2	2,0	-	-	0,731	24,00
27.09.2025	43,9	40,2	386,560	386,560	0,000	6,2	3,5	-	-	1,458	24,00
28.09.2025	43,2	39,5	385,130	385,130	0,000	6,2	3,0	-	-	1,427	24,00
29.09.2025	42,8	39,1	375,520	375,520	0,000	6,2	3,8	-	-	1,403	24,00
30.09.2025	44,0	40,0	366,300	366,300	0,000	6,2	5,5	-	-	1,480	24,00
01.10.2025	45,7	41,3	360,380	360,380	0,000	6,2	5,5	-	-	1,582	24,00
02.10.2025	47,4	42,7	355,410	355,190	0,220	6,2	5,3	-	-	1,680	24,00
03.10.2025	47,1	42,4	344,830	344,830	0,000	6,2	6,0	-	-	1,633	24,00
04.10.2025	46,9	42,1	335,010	335,010	0,000	6,2	6,0	-	-	1,607	24,00
05.10.2025	47,0	42,2	328,280	328,280	0,000	6,2	6,0	-	-	1,588	24,00
06.10.2025	45,6	41,1	323,100	327,520	-4,420	6,2	6,0	-	-	1,442	24,00
07.10.2025	44,5	40,3	315,760	329,200	-13,440	6,2	6,0	-	-	1,324	24,00
08.10.2025	44,6	40,4	313,960	326,010	-12,050	6,2	5,8	-	-	1,318	24,00
09.10.2025	44,2	40,1	311,810	325,210	-13,400	6,2	5,8	-	-	1,298	24,00
10.10.2025	43,4	39,5	310,840	324,270	-13,430	6,2	5,4	-	-	1,222	24,00
11.10.2025	42,7	38,8	310,200	324,130	-13,930	6,2	6,0	-	-	1,182	24,00
12.10.2025	43,0	39,0	309,410	322,580	-13,170	6,2	5,6	-	-	1,237	24,00
13.10.2025	43,0	39,0	308,190	320,490	-12,300	6,2	6,0	-	-	1,230	24,00
14.10.2025	44,7	40,3	306,730	319,790	-13,060	6,2	6,0	-	-	1,334	24,00
15.10.2025	45,9	41,2	305,890	319,310	-13,420	6,2	5,4	-	-	1,437	24,00
16.10.2025	46,4	41,5	305,080	318,560	-13,480	6,2	5,3	-	-	1,486	24,00
17.10.2025	48,3	42,9	302,940	316,780	-13,840	6,2	6,0	-	-	1,631	24,00
18.10.2025	51,9	45,7	300,510	314,530	-14,020	6,2	6,0	-	-	1,867	24,00
19.10.2025	52,1	45,9	299,620	313,570	-13,950	6,2	6,0	-	-	1,857	24,00
20.10.2025	50,5	44,9	211,120	216,080	-4,960	6,2	6,0	-	-	1,230	24,00
Итого	41,6	37,7	8028,520	8159,810	-131,290	6,2	4,8	-	-	35,684	696,00

Всего к оплате

Qп = 35,684 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -131,290 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 16:43:51 1