



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Зевс"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	16,7	16,5	0,000	0,000	0,000	2,6	6,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	16,9	16,6	0,000	0,000	0,000	2,0	6,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	17,0	16,7	0,000	0,000	0,000	1,8	6,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	16,9	16,5	0,000	0,000	0,000	2,2	6,0	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	40,5	37,1	151,800	214,400	-62,600	2,6	6,0	-	-	0,512	24,00
27.09.2025	43,8	40,2	285,500	404,500	-119,000	4,9	6,0	-	-	1,019	24,00
28.09.2025	43,0	39,6	286,640	411,800	-125,160	5,3	6,0	-	-	0,986	24,00
29.09.2025	42,7	39,2	285,610	410,700	-125,090	5,3	6,0	-	-	0,981	24,00
30.09.2025	43,9	40,1	284,260	409,390	-125,130	4,8	6,0	-	-	1,066	24,00
01.10.2025	45,6	41,5	286,850	411,150	-124,300	5,2	6,0	-	-	1,152	24,00
02.10.2025	47,3	43,2	288,220	410,570	-122,350	4,5	6,0	-	-	1,181	24,00
03.10.2025	47,0	42,9	289,520	410,630	-121,110	4,8	6,0	-	-	1,166	24,00
04.10.2025	46,8	42,7	291,430	413,620	-122,190	4,8	6,0	-	-	1,160	24,00
05.10.2025	46,9	42,9	291,450	413,380	-121,930	5,3	6,0	-	-	1,154	24,00
06.10.2025	45,5	41,8	291,300	413,680	-122,380	4,8	6,0	-	-	1,051	24,00
07.10.2025	44,4	41,0	291,000	412,940	-121,940	5,2	6,0	-	-	0,984	24,00
08.10.2025	44,4	41,0	289,370	410,130	-120,760	5,6	6,0	-	-	0,973	24,00
09.10.2025	44,1	40,8	288,420	408,170	-119,750	5,2	6,0	-	-	0,959	24,00
10.10.2025	43,3	40,1	290,150	411,700	-121,550	4,7	6,0	-	-	0,903	24,00
11.10.2025	42,5	39,5	290,970	413,270	-122,300	5,4	6,0	-	-	0,877	24,00
12.10.2025	42,9	39,7	290,270	413,010	-122,740	5,4	6,0	-	-	0,918	24,00
13.10.2025	42,9	39,7	290,110	412,450	-122,340	5,1	6,0	-	-	0,912	24,00
14.10.2025	44,5	41,1	289,570	411,940	-122,370	5,3	6,0	-	-	0,997	24,00
15.10.2025	45,8	42,1	290,500	413,840	-123,340	5,0	6,0	-	-	1,075	24,00
16.10.2025	46,3	42,4	290,800	414,390	-123,590	5,5	6,0	-	-	1,113	24,00
17.10.2025	48,1	43,9	290,880	414,500	-123,620	4,8	6,0	-	-	1,231	24,00
18.10.2025	51,8	46,8	289,720	412,350	-122,630	5,8	6,0	-	-	1,412	24,00
19.10.2025	51,9	47,0	289,990	412,440	-122,450	5,7	6,0	-	-	1,410	24,00
20.10.2025	50,7	45,9	192,940	276,430	-83,490	5,3	6,0	-	-	0,912	24,00
Итого	41,5	38,2	6997,270	9961,380	-2964,110	4,7	6,0	-	-	26,104	696,00

Всего к оплате

Qп = **26,104** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **-2964,110** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 16:44:16 1