



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Зевс"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 175290

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	18,6	18,4	0,000	0,000	0,000	6,9	6,7	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	18,7	18,5	0,000	0,000	0,000	6,9	6,7	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	19,3	19,0	0,000	0,000	0,000	6,9	6,7	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	18,7	18,4	0,000	0,000	0,000	6,9	6,7	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	40,9	34,2	71,230	5,220	66,010	6,9	6,7	-	-	0,386	24,00
27.09.2025	44,4	39,3	134,940	8,270	126,670	6,9	6,7	-	-	0,682	24,00
28.09.2025	43,6	38,7	134,770	7,690	127,080	6,9	6,7	-	-	0,659	24,00
29.09.2025	43,2	38,4	133,300	7,300	126,000	6,9	6,7	-	-	0,661	24,00
30.09.2025	44,5	38,7	130,070	5,120	124,950	6,9	6,7	-	-	0,770	24,00
01.10.2025	46,2	40,4	130,550	5,760	124,790	6,9	6,7	-	-	0,821	24,00
02.10.2025	48,5	42,2	131,150	8,320	122,830	6,9	6,7	-	-	0,816	24,00
03.10.2025	47,6	42,0	133,490	11,160	122,330	6,9	6,7	-	-	0,734	24,00
04.10.2025	47,4	41,9	133,780	10,000	123,780	6,9	6,7	-	-	0,735	24,00
05.10.2025	47,5	42,0	132,940	8,970	123,970	6,9	6,7	-	-	0,728	24,00
06.10.2025	46,1	41,1	132,710	8,290	124,420	6,9	6,3	-	-	0,664	24,00
07.10.2025	45,0	40,3	132,270	8,100	124,170	6,9	4,6	-	-	0,615	24,00
08.10.2025	45,0	40,4	130,780	8,090	122,690	6,9	5,3	-	-	0,605	24,00
09.10.2025	44,7	40,1	129,440	7,980	121,460	6,9	1,5	-	-	0,607	24,00
10.10.2025	43,9	39,6	130,020	7,790	122,230	6,9	1,0	-	-	0,575	24,00
11.10.2025	43,1	39,0	130,300	7,680	122,620	6,9	1,1	-	-	0,555	24,00
12.10.2025	43,5	39,0	130,100	7,680	122,420	6,9	1,1	-	-	0,599	24,00
13.10.2025	43,5	39,0	129,910	7,680	122,230	6,9	1,1	-	-	0,596	24,00
14.10.2025	45,2	40,2	129,520	7,360	122,160	6,9	1,1	-	-	0,653	24,00
15.10.2025	46,5	41,1	130,060	5,440	124,620	6,9	1,1	-	-	0,737	24,00
16.10.2025	46,9	41,2	131,000	7,680	123,320	6,9	1,1	-	-	0,758	24,00
17.10.2025	48,8	42,5	131,250	7,680	123,570	6,9	1,2	-	-	0,839	24,00
18.10.2025	52,5	45,3	130,730	7,680	123,050	6,9	1,4	-	-	0,951	24,00
19.10.2025	52,6	45,6	130,790	7,680	123,110	6,9	1,3	-	-	0,933	24,00
20.10.2025	47,0	40,7	87,836	7,656	80,180	6,9	1,4	-	-	0,646	24,00
Итого	42,2	37,5	3182,936	192,276	2990,660	6,9	4,3	-	-	17,325	696,00

Всего к оплате

Qп = 17,325 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 2990,660 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 16:44:34 1