



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 71

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-01 № 6149 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	21,4	22,8	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	0,00
23.09.2025	21,9	23,7	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	0,00
24.09.2025	24,2	27,2	0,000	0,000	0,000	4,4	4,6	-	-	0,000	8,55
25.09.2025	24,9	27,8	0,000	0,000	0,000	1,3	1,6	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	59,5	48,8	73,607	73,032	0,575	5,1	5,0	-	-	0,793	24,00
27.09.2025	58,0	46,7	130,317	130,006	0,311	7,8	7,6	-	-	1,473	24,00
28.09.2025	59,6	46,5	136,025	135,903	0,122	7,8	7,6	-	-	1,772	24,00
29.09.2025	59,9	46,4	136,922	136,816	0,106	7,9	7,7	-	-	1,855	24,00
30.09.2025	60,0	44,5	125,261	125,097	0,164	8,2	8,0	-	-	1,938	24,00
01.10.2025	55,4	42,6	133,668	131,919	1,749	8,7	8,5	-	-	1,703	24,00
02.10.2025	53,7	41,8	140,029	136,434	3,595	8,9	8,6	-	-	1,664	24,00
03.10.2025	54,8	42,5	142,839	140,005	2,834	8,9	8,7	-	-	1,766	24,00
04.10.2025	52,6	39,8	138,706	137,049	1,657	8,9	8,7	-	-	1,763	24,00
05.10.2025	51,9	39,6	140,568	138,810	1,759	8,9	8,7	-	-	1,731	24,00
06.10.2025	57,1	44,5	178,597	177,160	1,437	8,7	8,4	-	-	2,258	24,00
07.10.2025	56,7	45,0	164,133	162,564	1,570	8,5	8,2	-	-	1,931	24,00
08.10.2025	45,5	35,4	116,734	114,241	2,493	8,3	8,2	-	-	1,176	24,00
09.10.2025	46,7	36,0	120,463	118,125	2,338	8,4	8,2	-	-	1,289	24,00
10.10.2025	47,0	36,3	121,152	118,847	2,305	8,4	8,3	-	-	1,291	24,00
11.10.2025	46,7	36,2	121,068	118,645	2,424	8,4	8,3	-	-	1,273	24,00
12.10.2025	47,5	36,4	125,150	122,829	2,321	8,3	8,2	-	-	1,384	24,00
13.10.2025	51,5	39,3	136,266	134,094	2,172	8,3	8,1	-	-	1,666	24,00
14.10.2025	50,4	38,7	133,992	131,630	2,362	8,3	8,1	-	-	1,566	24,00
15.10.2025	50,3	38,3	132,929	130,443	2,486	8,2	8,0	-	-	1,588	24,00
16.10.2025	50,7	39,4	153,341	150,942	2,399	8,2	8,0	-	-	1,737	24,00
17.10.2025	53,4	42,2	181,319	178,957	2,362	8,2	7,9	-	-	2,040	24,00
18.10.2025	55,1	43,6	188,472	185,921	2,551	8,0	7,7	-	-	2,165	24,00
19.10.2025	55,4	44,0	188,743	185,951	2,792	8,1	7,8	-	-	2,167	24,00
20.10.2025	55,0	42,9	184,090	165,095	18,996	8,2	8,0	-	-	2,251	24,00
Итого	49,2	39,3	3544,393	3480,514	63,879	7,7	7,5	-	-	42,242	632,55

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	0,000	0,369	0,000	0,00
21.10.2025 00:00	3544,393	3480,883	42,242	632,55
	3544,393	3480,514	42,242	632,55

Всего к оплате Qп = 42,242 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 63,879 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: