



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801846

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	21,4	21,9	0,000	0,000	0,000	1,0	1,9	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	21,6	22,1	0,000	0,000	0,000	1,0	1,8	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	22,2	22,7	0,000	0,000	0,000	1,0	1,9	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	21,2	21,8	0,000	0,000	0,000	1,0	1,8	0,000	0,000	0,000	24,00
26.09.2025	29,8	27,2	50,897	50,050	0,847	1,0	4,1	2,911	2,242	0,669	24,00
27.09.2025	57,5	45,1	205,262	205,213	0,050	1,0	7,7	11,801	9,281	2,520	24,00
28.09.2025	59,3	45,3	213,412	213,244	0,168	1,0	7,7	12,656	9,704	2,953	24,00
29.09.2025	56,1	44,8	280,723	280,059	0,663	1,0	7,5	16,013	12,884	3,128	24,00
30.09.2025	60,6	50,1	375,665	374,498	1,167	1,0	7,5	22,779	18,825	3,954	24,00
01.10.2025	56,3	47,3	376,781	375,378	1,403	1,0	8,0	21,205	17,828	3,377	24,00
02.10.2025	53,1	45,0	378,086	376,879	1,206	1,0	8,3	20,081	17,030	3,051	24,00
03.10.2025	55,2	46,6	381,768	380,719	1,049	1,0	8,2	21,072	17,796	3,276	24,00
04.10.2025	52,8	44,7	372,423	371,304	1,118	1,0	8,3	19,656	16,652	3,004	24,00
05.10.2025	52,1	44,3	371,733	370,672	1,061	1,0	8,3	19,370	16,472	2,897	24,00
06.10.2025	55,4	46,8	391,420	390,264	1,156	1,0	8,0	21,754	18,369	3,385	24,00
07.10.2025	57,1	48,7	395,821	394,566	1,255	1,0	7,8	22,759	19,380	3,380	24,00
08.10.2025	45,0	39,4	359,320	358,013	1,307	1,0	7,8	16,178	14,175	2,003	24,00
09.10.2025	46,7	40,5	359,256	358,355	0,901	1,0	7,7	16,789	14,584	2,205	24,00
10.10.2025	47,0	40,8	358,820	358,053	0,767	1,0	7,8	16,892	14,690	2,202	24,00
11.10.2025	46,9	40,7	358,281	357,593	0,688	1,0	7,8	16,812	14,628	2,185	24,00
12.10.2025	46,8	40,5	358,180	357,794	0,386	1,0	7,8	16,774	14,537	2,237	24,00
13.10.2025	51,6	43,8	364,883	364,545	0,338	1,0	7,6	18,842	16,027	2,814	24,00
14.10.2025	50,6	43,3	363,400	362,945	0,455	1,0	7,7	18,402	15,768	2,634	24,00
15.10.2025	50,4	43,0	362,384	361,691	0,694	1,0	7,5	18,278	15,601	2,677	24,00
16.10.2025	50,6	43,1	371,099	369,935	1,163	1,0	7,6	18,795	16,006	2,789	24,00
17.10.2025	52,8	44,8	389,923	388,680	1,243	1,0	7,6	20,605	17,490	3,115	24,00
18.10.2025	55,1	46,6	396,111	394,890	1,221	1,0	7,2	21,825	18,454	3,371	24,00
19.10.2025	55,4	46,9	394,907	394,182	0,725	1,0	7,4	21,887	18,548	3,339	24,00
20.10.2025	55,0	46,5	381,323	380,931	0,392	1,0	7,5	20,994	17,807	3,187	23,63
Итого	47,8	40,8	8611,876	8590,451	21,426	1,0	6,8	455,130	384,778	70,353	695,63

Всего к оплате

Qп = 70,353 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 21,426 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:28:40 1