



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 84

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: КАРАТ-307

№ 53784423

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	66,0	61,6	0,000	0,000	0,000	7,1	5,1	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	66,9	60,9	0,000	0,000	0,000	7,1	5,1	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	67,3	61,0	0,000	0,000	0,000	7,1	5,1	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	66,5	62,0	0,000	0,000	0,000	7,1	5,1	-	-	0,000	23,93
26.09.2025	66,0	59,4	0,000	0,000	0,000	7,1	5,1	-	-	0,000	24,00
27.09.2025	66,2	57,7	174,551	174,551	0,000	6,5	5,2	-	-	1,523	24,00
28.09.2025	67,6	58,5	306,281	306,281	0,000	5,9	5,3	-	-	2,773	24,00
29.09.2025	67,9	58,8	315,173	315,173	0,000	5,9	5,2	-	-	2,746	24,00
30.09.2025	69,7	56,0	212,810	212,810	0,000	6,2	5,7	-	-	2,912	24,00
01.10.2025	68,8	55,9	243,406	243,406	0,000	5,9	5,3	-	-	3,085	23,02
02.10.2025	68,5	58,8	301,975	301,975	0,000	6,1	4,7	-	-	2,909	24,00
03.10.2025	68,1	58,5	285,966	285,966	0,000	6,3	4,6	-	-	2,751	24,00
04.10.2025	68,6	58,4	270,913	270,913	0,000	6,3	4,6	-	-	2,746	24,00
05.10.2025	68,6	58,4	271,575	271,575	0,000	6,3	4,6	-	-	2,776	24,00
06.10.2025	68,5	58,7	277,649	277,649	0,000	6,2	4,6	-	-	2,733	24,00
07.10.2025	67,9	59,2	316,260	316,260	0,000	6,0	4,6	-	-	2,698	24,00
08.10.2025	68,2	58,0	253,319	253,319	0,000	6,3	4,6	-	-	2,572	24,00
09.10.2025	67,7	57,1	243,662	243,662	0,000	6,1	4,6	-	-	2,577	24,00
10.10.2025	67,5	58,1	265,628	265,628	0,000	5,9	4,5	-	-	2,405	24,00
11.10.2025	67,6	57,2	240,305	240,305	0,000	5,9	4,6	-	-	2,509	24,00
12.10.2025	67,6	57,0	252,066	252,066	0,000	5,9	4,6	-	-	2,656	24,00
13.10.2025	67,7	56,6	253,294	253,294	0,000	6,0	4,6	-	-	2,751	24,00
14.10.2025	67,8	56,8	259,893	259,893	0,000	6,0	4,6	-	-	2,826	24,00
15.10.2025	68,1	57,3	267,314	267,314	0,000	6,2	4,6	-	-	2,814	24,00
16.10.2025	68,0	57,3	266,541	266,541	0,000	6,1	4,5	-	-	2,852	24,00
17.10.2025	68,2	58,5	304,834	304,834	0,000	5,9	4,5	-	-	2,926	24,00
18.10.2025	68,6	59,2	350,026	350,026	0,000	5,7	4,4	-	-	3,297	24,00
19.10.2025	67,8	58,6	385,827	385,827	0,000	5,8	4,5	-	-	3,541	24,00
20.10.2025	68,2	59,0	401,377	401,377	0,000	6,0	4,4	-	-	3,681	24,00
Итого	67,8	58,4	6720,644	6720,644	0,000	6,2	4,8	-	-	67,059	694,95

Всего к оплате

Qп = 67,059 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,000 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 22:06:00 1