



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 03.10.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-134846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
03.10.2025	47,9	37,9	56,261	0,000	56,261	7,1	7,1	-	-	0,564	8,00
04.10.2025	47,8	42,5	168,618	0,000	168,618	7,1	7,1	-	-	0,883	24,00
05.10.2025	47,7	42,5	168,362	0,000	168,362	7,1	7,1	-	-	0,865	24,00
06.10.2025	46,9	42,0	168,236	0,000	168,236	7,1	7,1	-	-	0,819	24,00
07.10.2025	44,7	40,3	168,285	0,000	168,285	7,1	7,1	-	-	0,727	24,00
08.10.2025	44,8	40,5	168,322	0,000	168,322	7,1	7,1	-	-	0,722	24,00
09.10.2025	44,6	40,3	168,252	0,000	168,252	7,1	7,1	-	-	0,715	24,00
10.10.2025	44,4	40,3	169,007	0,000	169,007	7,1	7,1	-	-	0,696	24,00
11.10.2025	44,1	40,1	170,900	0,000	170,900	7,1	7,1	-	-	0,689	24,00
12.10.2025	44,7	40,3	170,913	0,000	170,913	7,1	7,1	-	-	0,738	24,00
13.10.2025	46,4	41,7	170,859	0,000	170,859	7,1	7,1	-	-	0,799	24,00
14.10.2025	46,0	41,5	171,248	0,000	171,248	7,1	7,1	-	-	0,768	24,00
15.10.2025	46,6	42,0	170,985	0,000	170,985	7,1	7,1	-	-	0,791	24,00
16.10.2025	46,5	41,9	170,875	0,000	170,875	7,1	7,1	-	-	0,798	24,00
17.10.2025	47,7	42,6	169,608	0,000	169,608	7,1	7,1	-	-	0,862	24,00
18.10.2025	50,4	44,7	168,108	0,000	168,108	7,1	7,1	-	-	0,956	24,00
19.10.2025	51,4	45,6	170,305	0,000	170,305	7,1	7,1	-	-	0,984	24,00
20.10.2025	50,4	44,9	170,306	0,000	170,306	7,1	7,1	-	-	0,930	24,00
Итого	46,8	41,8	2939,450	0,000	2939,450	7,1	7,1	-	-	14,303	416,00

Всего к оплате

Qп = 14,303 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 2939,450 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.10.2025 18:48:07 1