



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 5

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 182468 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	16,8	16,4	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	16,9	16,5	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	17,1	16,6	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	17,1	16,6	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	15,4	15,2	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
27.09.2025	15,4	15,2	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
28.09.2025	15,5	15,4	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2025	15,3	15,2	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2025	46,8	36,2	54,260	54,050	0,210	6,2	6,0	-	-	0,578	24,00
01.10.2025	47,0	37,5	84,830	83,160	1,670	6,2	6,0	-	-	0,804	24,00
02.10.2025	47,0	37,8	83,990	81,950	2,040	6,2	6,0	-	-	0,778	24,00
03.10.2025	47,8	38,5	83,560	81,560	2,000	6,2	6,0	-	-	0,775	24,00
04.10.2025	47,8	38,6	83,090	81,210	1,880	6,2	6,0	-	-	0,757	24,00
05.10.2025	47,7	38,9	83,010	81,080	1,930	6,2	6,0	-	-	0,732	24,00
06.10.2025	46,7	38,4	82,970	80,970	2,000	6,2	6,0	-	-	0,696	24,00
07.10.2025	44,7	37,1	83,030	81,180	1,850	6,2	6,0	-	-	0,623	24,00
08.10.2025	44,8	37,3	83,030	81,020	2,010	6,2	6,0	-	-	0,614	24,00
09.10.2025	44,6	37,2	83,030	81,030	2,000	6,2	6,0	-	-	0,610	24,00
10.10.2025	44,4	37,3	83,440	81,400	2,040	6,2	6,0	-	-	0,589	24,00
11.10.2025	44,1	37,1	84,350	82,360	1,990	6,2	6,0	-	-	0,588	24,00
12.10.2025	44,7	37,3	84,350	82,380	1,970	6,2	6,0	-	-	0,630	24,00
13.10.2025	46,4	38,3	84,240	82,390	1,850	6,2	6,0	-	-	0,680	24,00
14.10.2025	46,0	38,2	84,470	82,570	1,900	6,2	6,0	-	-	0,657	24,00
15.10.2025	46,7	38,4	84,310	82,480	1,830	6,2	6,0	-	-	0,693	24,00
16.10.2025	46,5	38,2	84,280	82,370	1,910	6,2	6,0	-	-	0,695	24,00
17.10.2025	47,9	38,9	83,720	81,760	1,960	6,2	6,0	-	-	0,747	24,00
18.10.2025	50,4	40,5	83,250	80,980	2,270	6,2	6,0	-	-	0,818	24,00
19.10.2025	51,5	41,4	84,360	82,210	2,150	6,2	6,0	-	-	0,847	24,00
20.10.2025	50,2	40,8	84,190	82,040	2,150	6,2	6,0	-	-	0,790	24,00
Итого	38,4	32,1	1729,760	1606,150	39,610	6,2	6,0	-	-	14,701	696,00

Всего к оплате Qп = 14,701 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 39,610 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:28:20 1