



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 1, 2, 3, 4)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7

№ 16-043302

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	65,1	62,7	648,516	650,017	-1,501	7,1	7,1	-	-	1,569	24,00
23.09.2025	65,9	63,5	652,528	654,079	-1,551	7,1	7,1	-	-	1,554	24,00
24.09.2025	66,4	64,2	728,666	729,555	-0,888	7,1	7,1	-	-	1,591	24,00
25.09.2025	65,6	63,4	705,477	705,480	-0,003	7,1	7,1	-	-	1,565	24,00
26.09.2025	65,0	62,8	650,203	649,673	0,530	7,1	7,1	-	-	1,433	24,00
27.09.2025	65,2	62,8	629,879	629,208	0,671	7,1	7,1	-	-	1,485	24,00
28.09.2025	66,5	63,7	630,786	630,590	0,196	7,1	7,1	-	-	1,776	24,00
29.09.2025	67,1	62,1	895,135	898,031	-2,896	7,1	7,1	-	-	4,496	24,00
30.09.2025	68,7	62,9	1168,068	1174,408	-6,340	7,1	7,1	-	-	6,739	24,00
01.10.2025	68,2	62,8	1202,461	1208,840	-6,379	7,1	7,1	-	-	6,401	24,00
02.10.2025	67,4	62,5	1263,944	1269,211	-5,267	7,1	7,1	-	-	6,178	24,00
03.10.2025	67,0	62,3	1310,270	1315,802	-5,532	7,1	7,1	-	-	6,234	24,00
04.10.2025	67,5	62,6	1336,264	1343,071	-6,806	7,1	7,1	-	-	6,531	24,00
05.10.2025	67,5	62,7	1344,617	1352,489	-7,872	7,1	7,1	-	-	6,413	24,00
06.10.2025	67,4	62,9	1375,985	1384,788	-8,803	7,1	7,1	-	-	6,174	24,00
07.10.2025	66,8	62,5	1394,221	1404,730	-10,509	7,1	7,1	-	-	5,935	24,00
08.10.2025	67,1	62,9	1389,252	1400,587	-11,335	7,1	7,1	-	-	5,831	24,00
09.10.2025	66,6	62,4	1385,276	1396,323	-11,047	7,1	7,1	-	-	5,709	24,00
10.10.2025	66,5	62,5	1388,687	1399,516	-10,829	7,1	7,1	-	-	5,564	24,00
11.10.2025	66,6	62,6	1391,528	1402,156	-10,628	7,1	7,1	-	-	5,632	24,00
12.10.2025	66,5	62,4	1385,284	1396,224	-10,939	7,1	7,1	-	-	5,742	24,00
13.10.2025	66,6	62,4	1379,202	1390,112	-10,911	7,1	7,1	-	-	5,820	24,00
14.10.2025	66,7	62,5	1360,734	1371,117	-10,383	7,1	7,1	-	-	5,687	24,00
15.10.2025	67,0	62,7	1348,997	1359,037	-10,039	7,1	7,1	-	-	5,800	24,00
16.10.2025	66,8	62,6	1390,748	1401,842	-11,094	7,1	7,1	-	-	5,882	24,00
17.10.2025	67,1	62,8	1389,303	1401,160	-11,856	7,1	7,1	-	-	5,952	24,00
18.10.2025	67,4	63,0	1340,539	1352,237	-11,698	7,1	7,1	-	-	6,008	24,00
19.10.2025	66,6	62,1	1330,897	1342,168	-11,271	7,1	7,1	-	-	6,014	24,00
20.10.2025	67,0	62,6	1345,412	1356,566	-11,154	7,1	7,1	-	-	5,911	24,00
Итого	66,7	62,7	33762,881	33969,016	-206,136	7,1	7,1	-	-	141,624	696,00

Всего к оплате

Qп = 141,624 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -206,136 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 21:56:26 1