



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 5, 6, 7)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4423

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	66,5	60,7	158,223	157,939	0,284	6,6	6,5	-	-	0,922	24,00
23.09.2025	67,3	61,5	159,334	159,076	0,258	6,6	6,5	-	-	0,932	24,00
24.09.2025	67,8	62,7	179,197	178,939	0,258	6,6	6,4	-	-	0,931	24,00
25.09.2025	67,0	61,6	174,202	173,932	0,269	6,4	6,2	-	-	0,947	24,00
26.09.2025	66,4	60,5	160,102	159,919	0,182	6,4	6,2	-	-	0,947	24,00
27.09.2025	66,6	60,5	154,099	153,945	0,154	6,4	6,3	-	-	0,943	24,00
28.09.2025	67,9	61,2	153,789	153,681	0,108	6,4	6,3	-	-	1,024	24,00
29.09.2025	68,4	55,9	152,721	152,304	0,417	6,4	6,3	-	-	1,906	24,00
30.09.2025	70,0	53,6	160,473	160,297	0,176	6,8	6,7	-	-	2,634	24,00
01.10.2025	69,5	54,0	164,456	164,449	0,007	6,8	6,7	-	-	2,546	24,00
02.10.2025	68,7	53,7	171,853	171,905	-0,052	6,8	6,7	-	-	2,578	24,00
03.10.2025	68,3	53,2	175,147	175,308	-0,161	6,8	6,7	-	-	2,662	24,00
04.10.2025	68,8	53,6	178,545	178,774	-0,229	6,8	6,7	-	-	2,725	24,00
05.10.2025	68,8	53,4	179,819	180,086	-0,267	6,9	6,7	-	-	2,779	24,00
06.10.2025	68,7	53,4	184,734	184,966	-0,233	6,8	6,7	-	-	2,826	24,00
07.10.2025	68,1	52,9	187,182	187,403	-0,221	6,8	6,7	-	-	2,851	24,00
08.10.2025	68,4	53,5	187,300	187,409	-0,109	6,8	6,7	-	-	2,801	24,00
09.10.2025	67,9	53,2	186,912	187,062	-0,150	6,8	6,7	-	-	2,756	24,00
10.10.2025	67,8	53,3	187,235	187,389	-0,153	6,7	6,6	-	-	2,705	24,00
11.10.2025	67,9	53,5	187,367	187,519	-0,152	6,8	6,7	-	-	2,699	24,00
12.10.2025	67,8	53,2	186,066	186,203	-0,138	6,8	6,7	-	-	2,733	24,00
13.10.2025	68,0	53,0	185,483	185,641	-0,157	6,8	6,6	-	-	2,770	24,00
14.10.2025	68,0	52,7	182,471	182,565	-0,094	6,8	6,7	-	-	2,801	24,00
15.10.2025	68,3	52,3	180,914	180,987	-0,073	6,8	6,7	-	-	2,892	24,00
16.10.2025	68,2	52,4	186,502	186,617	-0,115	6,9	6,8	-	-	2,933	24,00
17.10.2025	68,4	52,5	185,859	185,994	-0,135	6,9	6,8	-	-	2,970	24,00
18.10.2025	68,8	52,1	178,851	178,982	-0,131	6,7	6,6	-	-	2,980	24,00
19.10.2025	67,9	51,6	177,377	177,466	-0,089	6,7	6,6	-	-	2,895	24,00
20.10.2025	68,3	52,2	178,886	178,976	-0,090	6,8	6,6	-	-	2,888	24,00
Итого	68,1	55,1	5085,099	5085,735	-0,636	6,7	6,6	-	-	66,977	696,00

Всего к оплате

Qп = 66,977 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -0,636 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 21:57:05 1