



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 19

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104

№ 1648674

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	17,8	17,3	0,000	0,001	-0,001	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	18,2	17,5	0,000	0,001	-0,001	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	19,0	18,0	0,000	0,001	-0,001	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	17,5	17,3	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	40,5	35,4	157,150	152,402	4,748	7,0	5,0	-	-	0,813	21,50
27.09.2025	40,2	35,8	304,156	295,975	8,180	7,0	5,0	-	-	1,370	23,80
28.09.2025	40,4	36,1	294,973	286,827	8,146	7,0	5,0	-	-	1,299	24,00
29.09.2025	43,1	38,2	269,791	262,856	6,936	7,0	5,0	-	-	1,353	24,00
30.09.2025	47,4	40,5	264,409	258,819	5,590	7,0	5,0	-	-	1,854	24,00
01.10.2025	47,4	40,1	268,860	263,268	5,592	7,0	5,0	-	-	1,972	24,00
02.10.2025	47,4	40,2	261,570	256,589	4,981	7,0	5,0	-	-	1,919	24,00
03.10.2025	48,1	40,7	252,933	247,928	5,005	7,0	5,0	-	-	1,908	24,00
04.10.2025	48,1	40,6	252,783	248,255	4,528	7,0	5,0	-	-	1,912	24,00
05.10.2025	48,0	40,7	252,226	247,566	4,661	7,0	5,0	-	-	1,868	24,00
06.10.2025	47,1	40,3	253,030	248,730	4,300	7,0	5,0	-	-	1,757	24,00
07.10.2025	45,0	38,9	251,243	246,361	4,882	7,0	5,0	-	-	1,543	24,00
08.10.2025	45,1	39,0	251,849	247,580	4,269	7,0	5,0	-	-	1,542	24,00
09.10.2025	44,9	38,8	249,531	245,131	4,400	7,0	5,0	-	-	1,531	24,00
10.10.2025	44,7	38,9	252,142	247,955	4,187	7,0	5,0	-	-	1,495	24,00
11.10.2025	44,5	38,7	253,456	249,100	4,356	7,0	5,0	-	-	1,474	24,00
12.10.2025	45,1	39,0	254,249	250,167	4,082	7,0	5,0	-	-	1,554	24,00
13.10.2025	46,8	40,1	252,667	248,575	4,091	7,0	5,0	-	-	1,712	24,00
14.10.2025	46,3	40,0	255,868	252,200	3,668	7,0	5,0	-	-	1,656	24,00
15.10.2025	47,0	40,3	255,773	251,859	3,914	7,0	5,0	-	-	1,740	24,00
16.10.2025	46,9	40,3	267,725	264,409	3,316	7,0	5,0	-	-	1,783	24,00
17.10.2025	47,8	39,7	218,785	217,515	1,270	7,0	5,0	-	-	1,794	24,00
18.10.2025	50,6	42,0	234,802	233,602	1,200	7,0	5,0	-	-	2,054	24,00
19.10.2025	51,8	42,6	219,783	218,524	1,259	7,0	5,0	-	-	2,046	24,00
20.10.2025	50,3	42,0	234,926	233,845	1,081	7,0	5,0	-	-	1,968	24,00
Итого	42,3	36,5	6284,681	6176,040	108,641	7,0	5,0	-	-	41,917	693,30

Всего к оплате

Q_п = 41,917 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 108,641 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:29:02 1