



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4427

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	66,1	65,1	400,594	399,998	0,596	8,6	5,3	-	-	0,431	0,00
23.09.2025	65,8	64,4	350,626	350,078	0,548	8,2	5,4	-	-	0,484	2,00
24.09.2025	66,1	64,5	317,914	317,456	0,458	7,9	5,5	-	-	0,511	3,00
25.09.2025	66,4	65,3	326,767	326,297	0,470	8,1	5,7	-	-	0,386	5,00
26.09.2025	66,8	65,0	291,965	291,508	0,456	8,0	6,0	-	-	0,523	8,00
27.09.2025	65,0	63,1	261,472	261,097	0,375	7,8	6,1	-	-	0,501	8,00
28.09.2025	67,3	65,0	263,453	263,038	0,414	7,7	6,1	-	-	0,604	15,00
29.09.2025	66,4	62,6	387,022	386,241	0,781	7,7	6,2	-	-	1,470	19,00
30.09.2025	65,7	61,6	439,056	438,385	0,671	7,8	6,4	-	-	1,819	24,00
01.10.2025	66,0	62,1	459,076	458,612	0,464	8,3	6,6	-	-	1,843	24,00
02.10.2025	66,7	62,9	445,428	445,132	0,297	8,4	6,6	-	-	1,704	24,00
03.10.2025	67,9	64,2	434,960	434,712	0,248	8,4	6,6	-	-	1,613	24,00
04.10.2025	67,9	64,3	430,564	429,998	0,567	8,4	6,5	-	-	1,552	24,00
05.10.2025	66,8	63,4	422,929	422,417	0,512	8,4	6,5	-	-	1,491	24,00
06.10.2025	66,6	63,0	408,642	408,234	0,408	8,4	6,6	-	-	1,476	24,00
07.10.2025	67,3	63,7	407,144	406,705	0,439	8,2	6,4	-	-	1,507	24,00
08.10.2025	67,0	63,4	376,039	375,572	0,467	7,9	6,1	-	-	1,366	24,00
09.10.2025	67,3	63,6	365,626	365,188	0,438	8,0	6,1	-	-	1,348	24,00
10.10.2025	66,9	63,4	356,747	356,356	0,391	8,0	6,1	-	-	1,258	24,00
11.10.2025	66,5	63,1	354,727	354,296	0,431	8,0	6,1	-	-	1,223	24,00
12.10.2025	66,6	62,8	373,648	373,175	0,473	8,0	6,1	-	-	1,463	24,00
13.10.2025	67,8	63,9	374,973	374,502	0,471	7,9	6,1	-	-	1,482	24,00
14.10.2025	66,7	62,8	374,118	373,670	0,449	7,9	6,1	-	-	1,470	24,00
15.10.2025	67,2	63,1	373,365	372,867	0,498	7,8	6,0	-	-	1,518	24,00
16.10.2025	67,1	63,0	391,892	391,379	0,513	7,9	6,1	-	-	1,604	24,00
17.10.2025	67,0	63,0	382,766	382,282	0,484	8,0	6,2	-	-	1,528	24,00
18.10.2025	67,3	63,3	371,586	371,125	0,461	7,7	6,0	-	-	1,496	24,00
19.10.2025	67,7	63,7	375,252	374,787	0,464	7,9	6,2	-	-	1,508	24,00
20.10.2025	67,1	63,4	384,403	383,980	0,423	8,0	6,2	-	-	1,430	24,00
Итого	66,8	63,5	10902,754	10889,089	13,666	8,1	6,1	-	-	36,608	564,00

Всего к оплате

Qп = 36,608 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 13,666 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:27:16 1