



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167073

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	17,2	16,7	0,000	0,000	0,000	6,2	1,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	17,3	16,8	0,000	0,320	-0,320	6,2	1,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	17,5	16,9	0,000	0,000	0,000	6,2	1,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	17,5	16,9	0,000	0,000	0,000	6,2	1,0	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	40,7	36,9	161,440	162,200	-0,760	6,2	3,7	-	-	0,616	24,00
27.09.2025	40,4	37,5	238,320	236,160	2,160	6,2	5,6	-	-	0,707	24,00
28.09.2025	40,6	37,6	235,560	233,490	2,070	6,2	5,8	-	-	0,709	24,00
29.09.2025	43,7	39,1	237,500	235,780	1,720	6,2	5,7	-	-	1,095	24,00
30.09.2025	47,7	42,4	235,320	232,890	2,430	6,2	5,7	-	-	1,236	24,00
01.10.2025	47,6	42,0	232,910	231,230	1,680	6,2	5,7	-	-	1,321	24,00
02.10.2025	47,7	41,5	237,740	235,910	1,830	6,2	5,7	-	-	1,471	24,00
03.10.2025	48,4	42,2	238,810	236,680	2,130	6,2	5,9	-	-	1,478	24,00
04.10.2025	48,4	42,2	238,480	236,490	1,990	6,2	5,9	-	-	1,475	24,00
05.10.2025	48,3	42,2	239,220	236,780	2,440	6,2	5,9	-	-	1,451	24,00
06.10.2025	47,3	41,6	240,130	236,900	3,230	6,2	5,8	-	-	1,364	24,00
07.10.2025	45,2	40,2	240,790	236,890	3,900	6,2	5,8	-	-	1,219	24,00
08.10.2025	45,3	40,3	241,980	237,150	4,830	6,2	5,8	-	-	1,223	24,00
09.10.2025	45,1	40,1	241,860	236,580	5,280	6,2	5,8	-	-	1,220	24,00
10.10.2025	44,9	40,0	242,900	236,930	5,970	6,2	5,9	-	-	1,188	24,00
11.10.2025	44,7	39,9	245,960	239,490	6,470	6,2	5,9	-	-	1,182	24,00
12.10.2025	45,3	40,2	246,310	239,490	6,820	6,2	5,9	-	-	1,266	24,00
13.10.2025	47,0	41,5	246,240	239,570	6,670	6,2	5,9	-	-	1,368	24,00
14.10.2025	46,6	41,2	246,740	239,900	6,840	6,2	5,9	-	-	1,318	24,00
15.10.2025	47,3	41,6	246,870	239,920	6,950	6,2	5,9	-	-	1,393	24,00
16.10.2025	47,1	41,4	246,370	239,530	6,840	6,2	5,9	-	-	1,405	24,00
17.10.2025	48,6	42,4	245,280	238,370	6,910	6,2	5,9	-	-	1,529	24,00
18.10.2025	51,1	44,2	244,100	236,960	7,140	6,2	5,9	-	-	1,678	24,00
19.10.2025	52,2	45,2	247,660	239,840	7,820	6,2	5,9	-	-	1,717	24,00
20.10.2025	50,8	44,3	247,330	239,620	7,710	6,2	5,8	-	-	1,614	24,00
Итого	42,5	37,8	5965,820	5855,070	110,750	6,2	5,1	-	-	32,243	696,00

Всего к оплате

Qп = 32,243 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 110,750 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.10.2025 16:55:05 1