



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 18

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB171 Tхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.09.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.09.2025	35,8	31,1	49,112	48,439	0,674	7,0	5,0	-	-	0,351	30,57
30.09.2025	56,4	47,4	76,214	74,983	1,231	7,0	5,0	-	-	0,684	24,00
01.10.2025	58,5	49,0	80,671	79,622	1,049	7,0	5,0	-	-	0,765	24,00
02.10.2025	55,8	47,1	79,166	78,324	0,841	7,0	5,0	-	-	0,687	24,00
03.10.2025	57,1	47,6	72,158	71,461	0,696	7,0	5,0	-	-	0,680	24,00
04.10.2025	56,9	46,4	54,873	54,370	0,504	7,0	5,0	-	-	0,580	24,00
05.10.2025	57,6	47,2	55,565	54,699	0,866	7,0	5,0	-	-	0,579	24,00
06.10.2025	57,7	47,0	55,970	55,132	0,839	7,0	5,0	-	-	0,599	24,00
07.10.2025	58,3	47,7	56,272	55,740	0,533	7,0	5,0	-	-	0,596	24,00
08.10.2025	58,5	48,6	57,153	56,761	0,392	7,0	5,0	-	-	0,567	24,00
09.10.2025	58,2	48,6	57,662	57,252	0,411	7,0	5,0	-	-	0,554	24,00
10.10.2025	58,3	48,8	56,748	56,284	0,463	7,0	5,0	-	-	0,535	24,00
11.10.2025	56,8	47,4	51,758	51,387	0,370	7,0	5,0	-	-	0,487	24,00
12.10.2025	56,6	47,0	53,220	52,860	0,361	7,0	5,0	-	-	0,511	24,00
13.10.2025	56,3	46,2	53,244	52,916	0,328	7,0	5,0	-	-	0,536	24,00
14.10.2025	50,1	42,3	52,082	51,628	0,455	7,0	5,0	-	-	0,405	24,00
15.10.2025	56,3	46,2	51,094	50,739	0,356	7,0	5,0	-	-	0,516	24,00
16.10.2025	56,6	46,4	51,070	50,738	0,331	7,0	5,0	-	-	0,522	24,00
17.10.2025	56,4	45,8	51,182	50,755	0,428	7,0	5,0	-	-	0,543	24,00
18.10.2025	56,3	45,4	51,347	50,854	0,493	7,0	5,0	-	-	0,558	24,00
19.10.2025	56,5	45,8	51,229	50,743	0,486	7,0	5,0	-	-	0,546	24,00
20.10.2025	56,4	45,5	51,294	50,843	0,451	7,0	5,0	-	-	0,558	24,00
Итого	55,8	46,1	1269,087	1256,528	12,558	7,0	5,0	-	-	12,360	534,57

Всего к оплате Qп = 12,360 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 12,558 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:30:36 1