



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4755 Tхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	65,7	55,1	110,012	111,040	-1,028	6,0	5,4	-	-	1,175	24,00
23.09.2025	66,6	54,5	97,109	98,074	-0,964	6,1	5,4	-	-	1,182	24,00
24.09.2025	67,0	54,2	93,234	94,055	-0,821	6,5	5,3	-	-	1,196	24,00
25.09.2025	66,3	54,3	102,756	103,745	-0,989	6,2	5,0	-	-	1,238	24,00
26.09.2025	65,9	54,3	125,021	126,034	-1,013	5,9	5,0	-	-	1,450	24,00
27.09.2025	66,2	55,3	171,326	172,638	-1,313	5,9	5,1	-	-	1,873	24,00
28.09.2025	67,6	56,3	180,244	181,590	-1,346	5,9	5,1	-	-	2,044	24,00
29.09.2025	67,9	52,2	144,280	145,558	-1,279	5,8	5,1	-	-	2,268	24,00
30.09.2025	69,6	48,8	143,305	144,619	-1,314	6,2	5,6	-	-	2,980	24,00
01.10.2025	69,0	49,4	156,236	157,639	-1,404	6,4	5,6	-	-	3,074	24,00
02.10.2025	68,2	49,6	163,336	164,727	-1,391	6,5	5,6	-	-	3,043	24,00
03.10.2025	67,9	49,7	159,008	160,413	-1,405	6,6	5,6	-	-	2,906	24,00
04.10.2025	68,3	49,6	157,161	158,569	-1,407	6,6	5,6	-	-	2,946	24,00
05.10.2025	68,4	49,4	159,399	160,836	-1,437	6,7	5,7	-	-	3,024	24,00
06.10.2025	68,2	49,3	148,589	149,988	-1,400	6,8	5,6	-	-	2,812	24,00
07.10.2025	67,6	49,5	150,703	152,104	-1,400	6,9	5,6	-	-	2,724	24,00
08.10.2025	67,9	49,7	144,943	146,348	-1,405	6,8	5,6	-	-	2,633	24,00
09.10.2025	67,4	49,9	149,329	150,793	-1,464	6,8	5,6	-	-	2,616	24,00
10.10.2025	67,3	50,1	148,387	149,798	-1,411	6,8	5,5	-	-	2,551	24,00
11.10.2025	67,4	50,0	140,377	141,757	-1,380	6,8	5,6	-	-	2,453	24,00
12.10.2025	67,4	49,7	153,829	155,319	-1,491	6,8	5,6	-	-	2,726	24,00
13.10.2025	67,5	49,4	163,140	164,658	-1,518	6,8	5,5	-	-	2,952	24,00
14.10.2025	67,6	49,5	161,764	163,291	-1,527	6,7	5,6	-	-	2,927	24,00
15.10.2025	67,8	49,1	152,496	154,004	-1,508	6,7	5,6	-	-	2,854	24,00
16.10.2025	67,7	49,3	167,324	168,953	-1,629	7,0	5,8	-	-	3,083	24,00
17.10.2025	67,9	49,0	156,800	158,338	-1,538	7,0	5,8	-	-	2,971	24,00
18.10.2025	68,3	49,0	163,995	165,581	-1,586	6,7	5,5	-	-	3,169	24,00
19.10.2025	67,6	49,1	175,525	177,168	-1,643	6,6	5,5	-	-	3,251	24,00
20.10.2025	67,9	49,0	162,910	164,508	-1,599	6,7	5,6	-	-	3,088	24,00
Итого	67,6	50,8	4302,536	4342,146	-39,610	6,5	5,5	-	-	73,209	696,00

Всего к оплате

Qп = 73,209 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -39,610 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 24.10.2025 16:56:47 1