



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Паркова, д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-01 № 5105 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	63,3	46,9	44,991	44,327	0,664	5,0	4,4	-	-	0,738	24,00
23.09.2025	64,5	47,7	45,158	44,492	0,666	5,1	4,4	-	-	0,756	24,00
24.09.2025	65,6	51,1	62,956	62,027	0,929	5,5	4,2	-	-	0,878	24,00
25.09.2025	66,6	59,5	297,094	292,709	4,385	5,3	4,1	-	-	2,103	24,00
26.09.2025	66,0	59,5	515,675	508,064	7,611	4,9	4,0	-	-	3,371	24,00
27.09.2025	65,9	59,0	491,708	484,451	7,257	4,9	4,1	-	-	3,420	24,00
28.09.2025	67,3	60,2	479,517	472,440	7,077	4,9	4,1	-	-	3,431	24,00
29.09.2025	67,5	59,9	470,816	463,867	6,949	4,8	4,1	-	-	3,571	24,00
30.09.2025	69,5	61,4	444,101	437,547	6,554	5,2	4,6	-	-	3,619	24,00
01.10.2025	68,8	61,4	431,279	424,914	6,365	5,4	4,6	-	-	3,232	24,00
02.10.2025	68,0	60,9	463,660	456,817	6,843	5,5	4,6	-	-	3,292	24,00
03.10.2025	67,6	55,6	351,005	345,825	5,180	5,6	4,7	-	-	3,007	23,07
04.10.2025	67,6	51,0	190,664	187,850	2,814	5,6	4,6	-	-	3,125	24,00
05.10.2025	67,7	50,6	185,141	182,409	2,732	5,7	4,7	-	-	3,131	24,00
06.10.2025	67,7	50,4	181,476	178,798	2,678	5,8	4,6	-	-	3,148	24,00
07.10.2025	66,8	50,3	193,607	190,750	2,857	5,9	4,6	-	-	3,205	24,00
08.10.2025	67,3	50,5	180,964	178,293	2,671	5,8	4,5	-	-	3,043	24,00
09.10.2025	66,9	50,6	186,983	184,223	2,760	5,8	4,5	-	-	3,065	24,00
10.10.2025	66,7	50,4	186,414	183,663	2,751	5,7	4,5	-	-	3,032	24,00
11.10.2025	66,7	50,5	188,881	186,093	2,788	5,8	4,5	-	-	3,057	24,00
12.10.2025	66,9	50,7	210,294	207,190	3,104	5,8	4,5	-	-	3,420	24,00
13.10.2025	67,0	50,7	213,274	210,126	3,148	5,8	4,5	-	-	3,501	24,00
14.10.2025	66,9	50,2	204,431	201,414	3,017	5,7	4,6	-	-	3,453	24,00
15.10.2025	67,1	50,5	208,272	205,198	3,074	5,7	4,6	-	-	3,505	24,00
16.10.2025	67,2	51,4	238,587	235,066	3,521	6,0	4,8	-	-	3,878	24,00
17.10.2025	67,3	50,2	232,746	229,311	3,435	6,0	4,8	-	-	3,866	24,00
18.10.2025	67,7	50,3	225,745	222,413	3,332	5,7	4,5	-	-	3,918	24,00
19.10.2025	67,0	49,3	209,491	206,399	3,092	5,6	4,5	-	-	3,693	24,00
20.10.2025	67,3	49,6	214,586	211,419	3,167	5,7	4,6	-	-	3,818	24,00
Итого	67,0	53,1	7549,514	7438,093	111,423	5,5	4,5	-	-	89,274	695,07

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	89363,516	68539,242	1048,372	7028,93
21.10.2025 00:00	96913,031	75977,335	1137,646	7724,00
	7549,516	7438,093	89,274	695,07

Всего к оплате Qп = 89,274 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = 111,423 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 24.10.2025 16:56:18 1