

Отчет о потреблении...
от 20-02-2026
За период с 20-01-2026 00:00:00 по 19-02-2026 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д8а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N LE114
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
20-01-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2026 00:00:00	2.92	64.74	239.09	52.53	240.57	24:00	24:00
22-01-2026 00:00:00	2.77	62.53	247.60	51.32	248.98	24:00	24:00
23-01-2026 00:00:00	2.98	64.96	238.91	52.43	240.42	24:00	24:00
24-01-2026 00:00:00	3.32	69.56	226.99	54.88	228.75	24:00	24:00
25-01-2026 00:00:00	3.41	70.02	223.83	54.80	225.64	24:00	24:00
26-01-2026 00:00:00	3.79	74.74	220.61	57.54	222.71	24:00	24:00
27-01-2026 00:00:00	3.73	73.91	224.92	57.31	226.99	24:00	24:00
28-01-2026 00:00:00	3.66	72.80	227.93	56.72	229.93	24:00	24:00
29-01-2026 00:00:00	3.54	70.52	243.16	55.89	245.06	24:00	24:00
30-01-2026 00:00:00	3.45	68.94	257.78	55.54	259.61	24:00	24:00
31-01-2026 00:00:00	3.48	69.49	258.55	56.02	260.40	24:00	24:00
01-02-2026 00:00:00	3.34	68.59	258.77	55.68	260.54	24:00	24:00
02-02-2026 00:00:00	3.23	67.72	258.34	55.19	260.04	24:00	24:00
03-02-2026 00:00:00	3.19	67.16	267.41	55.24	269.08	24:00	24:00
04-02-2026 00:00:00	3.11	66.26	274.72	54.93	276.33	24:00	24:00
05-02-2026 00:00:00	3.08	66.32	265.88	54.70	267.47	24:00	24:00
06-02-2026 00:00:00	3.14	66.89	249.58	54.28	251.22	24:00	24:00
07-02-2026 00:00:00	3.08	66.20	249.72	53.89	251.30	24:00	24:00
08-02-2026 00:00:00	2.83	63.08	251.40	51.80	252.81	24:00	24:00
09-02-2026 00:00:00	2.66	60.42	258.79	50.12	260.08	24:00	24:00
10-02-2026 00:00:00	2.69	61.03	256.14	50.50	257.45	24:00	24:00
11-02-2026 00:00:00	2.75	61.72	249.97	50.71	251.32	24:00	24:00
12-02-2026 00:00:00	2.86	63.10	243.58	51.32	245.01	24:00	24:00
13-02-2026 00:00:00	3.00	64.08	237.95	51.46	239.44	24:00	24:00
14-02-2026 00:00:00	2.93	63.05	237.32	50.72	238.77	24:00	24:00
15-02-2026 00:00:00	2.72	60.77	236.96	49.27	238.27	24:00	24:00
16-02-2026 00:00:00	2.69	60.76	237.13	49.39	238.43	24:00	24:00
17-02-2026 00:00:00	2.61	59.87	251.70	49.46	130.10	24:00	24:00
18-02-2026 00:00:00	2.60	59.08	263.50	49.22	0,00	24:00	24:00
19-02-2026 00:00:00	2.66	60.39	252.13	49.78	0,00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	92.22	65.62	7410.36	53.09	6816.72	720:00	720:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_o(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.