

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.01.26 по 18.02.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05579471
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.01.26	68.1	58.7	113.453	1.050	24.00
21.01.26	68.4	59.0	113.547	1.050	24.00
22.01.26	70.2	60.3	114.211	1.110	24.00
23.01.26	75.0	63.7	114.195	1.259	24.00
24.01.26	77.2	65.2	114.148	1.338	24.00
25.01.26	77.8	65.5	114.094	1.365	24.00
26.01.26	77.9	65.5	114.164	1.377	24.00
27.01.26	77.0	65.0	114.445	1.349	24.00
28.01.26	73.0	62.1	114.750	1.229	24.00
29.01.26	72.2	61.6	114.734	1.188	24.00
30.01.26	72.3	61.8	114.664	1.174	24.00
31.01.26	70.1	60.4	114.453	1.093	24.00
01.02.26	68.2	58.9	114.414	1.041	24.00
02.02.26	68.4	59.1	114.672	1.041	24.00
03.02.26	68.5	59.3	114.828	1.036	24.00
04.02.26	69.3	59.8	114.602	1.067	24.00
05.02.26	70.0	60.1	114.367	1.111	24.00
06.02.26	68.9	59.2	114.258	1.083	24.00
07.02.26	66.0	56.9	114.297	1.018	24.00
08.02.26	64.9	56.2	114.352	0.984	24.00
09.02.26	65.1	56.4	114.438	0.979	24.00
10.02.26	67.0	57.8	114.359	1.041	24.00
11.02.26	68.2	58.6	114.422	1.070	24.00
12.02.26	68.0	58.4	114.430	1.075	24.00
13.02.26	65.4	56.4	114.391	1.003	24.00
14.02.26	63.0	54.6	114.367	0.943	24.00
15.02.26	63.3	54.9	114.414	0.939	24.00
16.02.26	60.8	53.2	114.406	0.857	24.00
17.02.26	58.8	51.6	114.750	0.812	24.00
18.02.26	64.2	55.7	114.938	0.965	24.00
Итого	---	---	3431.562	32.647	720.00
Среднее	68.9	59.2	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.01.26 24:00	79766.031	552.016	17850.000
18.02.26 24:00	83197.594	584.663	18570.000
Итого за период	3431.563	32.647	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____