

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.01.26 по 18.02.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816791
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.01.26	67.4	55.6	107.516	1.239	24.00
21.01.26	67.6	55.9	107.664	1.240	24.00
22.01.26	69.7	57.1	108.328	1.330	24.00
23.01.26	74.3	60.2	108.422	1.492	24.00
24.01.26	76.4	61.4	108.438	1.588	24.00
25.01.26	76.9	61.6	108.445	1.618	24.00
26.01.26	77.0	61.5	108.586	1.639	24.00
27.01.26	76.0	61.0	108.953	1.590	24.00
28.01.26	72.0	58.4	109.078	1.447	24.00
29.01.26	71.3	58.2	108.992	1.404	24.00
30.01.26	71.5	58.4	109.039	1.396	24.00
31.01.26	69.1	57.0	108.891	1.284	24.00
01.02.26	67.4	55.9	108.852	1.230	24.00
02.02.26	67.6	55.9	109.016	1.252	24.00
03.02.26	67.7	56.6	114.773	1.252	24.00
04.02.26	68.6	57.0	112.938	1.292	24.00
05.02.26	69.2	56.9	110.672	1.331	24.00
06.02.26	67.9	56.0	110.695	1.296	24.00
07.02.26	65.2	54.0	110.680	1.210	24.00
08.02.26	64.2	53.5	110.633	1.166	24.00
09.02.26	64.3	53.6	110.727	1.165	24.00
10.02.26	66.5	55.0	110.656	1.241	24.00
11.02.26	67.4	55.7	110.250	1.271	24.00
12.02.26	67.2	55.4	109.906	1.279	24.00
13.02.26	64.3	53.4	110.461	1.183	24.00
14.02.26	62.3	52.0	110.656	1.118	24.00
15.02.26	62.6	52.4	110.703	1.112	24.00
16.02.26	59.9	50.6	110.633	1.010	24.00
17.02.26	58.2	49.4	110.656	0.956	24.00
18.02.26	63.9	53.2	110.664	1.155	24.00
Итого	---	---	3295.922	38.783	720.00
Среднее	68.1	56.1	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.01.26 24:00	98876.570	869.555	24461.000
18.02.26 24:00	102172.492	908.337	25181.000
Итого за период	3295.922	38.782	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____