

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.01.26 по 18.02.26**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.01.26	66.8	56.9	52.344	0.506	24.00
21.01.26	67.1	57.2	52.363	0.504	24.00
22.01.26	68.5	58.2	52.766	0.533	24.00
23.01.26	73.1	61.3	52.762	0.611	24.00
24.01.26	75.4	62.8	52.754	0.653	24.00
25.01.26	76.1	63.1	52.738	0.671	24.00
26.01.26	76.3	63.1	52.750	0.680	24.00
27.01.26	75.7	62.7	52.848	0.671	24.00
28.01.26	71.8	60.1	52.930	0.608	24.00
29.01.26	70.7	59.5	52.918	0.584	24.00
30.01.26	70.7	59.7	52.973	0.571	24.00
31.01.26	69.2	58.8	52.949	0.535	24.00
01.02.26	66.9	57.2	52.914	0.500	24.00
02.02.26	67.1	57.4	52.973	0.500	24.00
03.02.26	67.1	57.0	49.746	0.490	24.00
04.02.26	67.7	56.7	46.219	0.499	24.00
05.02.26	68.6	56.8	45.359	0.524	24.00
06.02.26	67.6	55.9	44.906	0.517	24.00
07.02.26	64.8	53.8	44.898	0.486	24.00
08.02.26	63.6	53.0	44.891	0.467	24.00
09.02.26	63.7	53.2	44.926	0.466	24.00
10.02.26	65.3	54.2	44.902	0.492	24.00
11.02.26	66.7	55.2	45.379	0.509	24.00
12.02.26	66.6	55.2	45.766	0.512	24.00
13.02.26	64.4	53.6	45.762	0.485	24.00
14.02.26	61.7	51.6	45.742	0.453	24.00
15.02.26	62.0	51.9	45.773	0.451	24.00
16.02.26	59.9	50.7	45.793	0.416	24.00
17.02.26	57.6	49.0	45.805	0.387	24.00
18.02.26	62.3	52.2	45.781	0.454	24.00
Итого	---	---	1470.629	15.735	720.00
Среднее	67.5	56.6	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.01.26 24:00	36101.055	323.276	22255.000
18.02.26 24:00	37571.684	339.011	22975.000
Итого за период	1470.629	15.735	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____