

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.01.26 по 18.02.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердловла, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04298960
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.01.26	67.2	55.1	53.270	0.631	24.00
21.01.26	67.5	55.4	53.328	0.630	24.00
22.01.26	69.3	56.5	53.664	0.672	24.00
23.01.26	73.9	59.3	53.656	0.765	24.00
24.01.26	76.1	60.6	53.672	0.811	24.00
25.01.26	76.7	60.8	53.703	0.828	24.00
26.01.26	76.8	60.9	53.723	0.831	24.00
27.01.26	75.9	60.4	53.906	0.811	24.00
28.01.26	71.9	57.9	54.074	0.740	24.00
29.01.26	71.1	57.5	54.043	0.721	24.00
30.01.26	71.3	57.8	53.969	0.709	24.00
31.01.26	69.1	56.6	53.848	0.659	24.00
01.02.26	67.2	55.4	53.859	0.627	24.00
02.02.26	67.5	55.6	53.895	0.625	24.00
03.02.26	67.6	56.3	56.539	0.624	24.00
04.02.26	68.4	56.6	55.809	0.645	24.00
05.02.26	69.1	56.5	54.590	0.671	24.00
06.02.26	67.8	55.6	54.637	0.654	24.00
07.02.26	65.1	53.6	54.672	0.614	24.00
08.02.26	64.1	53.0	54.672	0.593	24.00
09.02.26	64.2	53.2	54.750	0.590	24.00
10.02.26	66.2	54.4	54.688	0.631	24.00
11.02.26	67.2	55.0	54.441	0.655	24.00
12.02.26	67.1	54.6	54.246	0.664	24.00
13.02.26	64.4	52.8	54.555	0.620	24.00
14.02.26	62.1	51.4	54.852	0.576	24.00
15.02.26	62.4	52.0	54.906	0.560	24.00
16.02.26	59.9	50.5	54.953	0.510	24.00
17.02.26	58.0	49.1	54.961	0.484	24.00
18.02.26	63.4	52.8	55.004	0.577	24.00
Итого	---	---	1630.883	19.730	720.00
Среднее	67.9	55.6	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.01.26 24:00	45467.523	416.742	23032.000
18.02.26 24:00	47098.406	436.472	23752.000
Итого за период	1630.883	19.730	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____