

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.01.26 по 18.02.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердловка, 66
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 05578584
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.01.26	66.9	46.6	30.902	0.614	24.00
21.01.26	67.2	47.0	30.918	0.611	24.00
22.01.26	68.7	47.7	31.160	0.638	24.00
23.01.26	73.3	49.6	31.137	0.722	24.00
24.01.26	75.6	50.2	31.145	0.773	24.00
25.01.26	76.3	50.0	31.145	0.796	24.00
26.01.26	76.4	49.8	31.164	0.808	24.00
27.01.26	75.8	49.5	31.203	0.799	24.00
28.01.26	71.9	47.9	31.223	0.731	24.00
29.01.26	70.9	47.8	31.234	0.703	24.00
30.01.26	70.9	48.5	31.273	0.684	24.00
31.01.26	69.2	48.1	31.293	0.647	24.00
01.02.26	67.0	47.2	31.457	0.610	24.00
02.02.26	67.2	47.5	31.500	0.606	24.00
03.02.26	67.3	47.9	32.008	0.608	24.00
04.02.26	67.9	48.2	32.188	0.623	24.00
05.02.26	68.8	47.9	31.961	0.655	24.00
06.02.26	67.9	47.1	31.949	0.649	24.00
07.02.26	65.0	45.5	31.973	0.610	24.00
08.02.26	63.8	45.2	31.984	0.586	24.00
09.02.26	64.0	44.6	30.066	0.569	24.00
10.02.26	65.6	44.1	28.113	0.594	24.00
11.02.26	66.9	44.7	28.125	0.611	24.00
12.02.26	66.8	44.6	28.141	0.612	24.00
13.02.26	64.5	43.5	28.168	0.580	24.00
14.02.26	61.8	42.3	28.195	0.541	24.00
15.02.26	62.1	42.7	28.203	0.539	24.00
16.02.26	60.0	42.1	28.219	0.498	24.00
17.02.26	57.7	41.1	28.219	0.461	24.00
18.02.26	62.5	43.0	28.113	0.538	24.00
Итого	---	---	912.379	19.018	720.00
Среднее	67.7	46.4	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.01.26 24:00	40693.930	419.465	21827.000
18.02.26 24:00	41606.309	438.483	22547.000
Итого за период	912.379	19.018	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____