



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель:

Жилой дом

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 15

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12916673
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.060-01.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2026	67,7	59,7	151,676	1,190	24,00
21.01.2026	68,0	60,0	151,750	1,189	24,00
22.01.2026	69,8	61,3	152,883	1,275	24,00
23.01.2026	74,5	64,8	153,117	1,452	24,00
24.01.2026	76,8	66,4	153,223	1,554	24,00
25.01.2026	77,3	66,8	153,254	1,579	24,00
26.01.2026	77,4	66,8	153,297	1,592	24,00
27.01.2026	76,6	66,1	153,707	1,566	24,00
28.01.2026	72,6	63,2	153,871	1,416	24,00
29.01.2026	71,8	62,7	153,699	1,365	24,00
30.01.2026	71,8	62,9	153,773	1,342	24,00
31.01.2026	69,8	61,5	153,527	1,236	24,00
01.02.2026	67,8	60,0	153,469	1,177	24,00
02.02.2026	68,0	60,1	153,605	1,184	24,00
03.02.2026	68,1	60,7	163,234	1,187	24,00
04.02.2026	68,9	61,1	161,109	1,233	24,00
05.02.2026	69,7	61,3	156,512	1,283	24,00
06.02.2026	68,5	60,3	156,492	1,251	24,00
07.02.2026	65,6	58,0	156,418	1,170	24,00
08.02.2026	64,6	57,2	156,430	1,133	24,00
09.02.2026	64,7	57,4	156,598	1,130	24,00
10.02.2026	66,7	58,8	156,500	1,208	24,00
11.02.2026	67,8	59,7	156,215	1,243	24,00
12.02.2026	67,7	59,5	155,930	1,253	24,00
13.02.2026	65,1	57,5	156,289	1,164	24,00
14.02.2026	62,7	55,6	156,441	1,092	24,00
15.02.2026	63,0	56,0	156,492	1,082	24,00
16.02.2026	60,6	54,2	156,383	0,981	24,00
17.02.2026	58,5	52,5	156,465	0,934	24,00
18.02.2026	63,9	56,6	156,500	1,117	24,00
Итого	68,5	60,3	4658,859	37,578	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	38393,031	230,549	6832,00
19.02.2026 00:00	43051,891	268,128	7552,00
	4658,859	37,578	720,00

Всего потреблено Qп = **37,578** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: