



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2026	67,4	54,2	67,773	0,874	24,00
21.01.2026	67,7	54,6	67,883	0,871	24,00
22.01.2026	69,5	55,7	68,523	0,923	24,00
23.01.2026	74,1	58,3	68,590	1,059	24,00
24.01.2026	76,3	59,4	68,562	1,135	24,00
25.01.2026	76,9	59,4	68,285	1,163	24,00
26.01.2026	77,0	59,3	68,234	1,177	24,00
27.01.2026	76,2	59,4	72,039	1,169	24,00
28.01.2026	72,3	58,2	78,781	1,084	24,00
29.01.2026	71,5	57,9	78,875	1,048	24,00
30.01.2026	71,4	56,4	67,844	0,988	24,00
31.01.2026	69,3	54,1	59,961	0,893	24,00
01.02.2026	67,4	53,0	60,031	0,846	24,00
02.02.2026	67,6	53,3	60,027	0,844	24,00
03.02.2026	67,7	53,5	61,047	0,846	24,00
04.02.2026	68,5	53,8	61,082	0,879	24,00
05.02.2026	69,2	53,6	60,664	0,926	24,00
06.02.2026	68,0	52,8	60,680	0,903	24,00
07.02.2026	65,2	51,0	60,621	0,850	24,00
08.02.2026	64,2	50,5	60,605	0,818	24,00
09.02.2026	64,3	50,7	60,699	0,812	24,00
10.02.2026	66,3	51,8	60,715	0,863	24,00
11.02.2026	67,4	52,5	60,777	0,888	24,00
12.02.2026	67,2	52,1	60,812	0,902	24,00
13.02.2026	64,6	50,3	60,762	0,850	24,00
14.02.2026	62,3	49,0	60,676	0,792	24,00
15.02.2026	62,6	49,5	60,703	0,782	24,00
16.02.2026	60,1	48,2	60,535	0,711	24,00
17.02.2026	58,1	46,9	60,445	0,669	24,00
18.02.2026	63,5	50,1	60,691	0,796	24,00
Итого	68,1	53,6	1926,926	27,359	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	35501,812	327,032	12721,00
19.02.2026 00:00	37428,738	354,391	13441,00
	1926,926	27,359	720,00

Всего потреблено Qп = **27,359** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: