



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 32

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14128877  
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

| Дата       | Температура (°C) |      | Объем (м. куб) | Теплота (ГКал) | Время<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|
|            | T1               | T2   |                |                |                  |
| 20.01.2026 | 68,0             | 54,8 | 44,584         | 0,580          | 24,00            |
| 21.01.2026 | 68,9             | 55,1 | 44,500         | 0,602          | 24,00            |
| 22.01.2026 | 70,4             | 55,6 | 44,019         | 0,636          | 24,00            |
| 23.01.2026 | 74,2             | 57,5 | 43,944         | 0,716          | 24,00            |
| 24.01.2026 | 76,8             | 58,7 | 44,084         | 0,779          | 24,00            |
| 25.01.2026 | 78,1             | 59,5 | 44,070         | 0,797          | 24,00            |
| 26.01.2026 | 78,1             | 59,3 | 44,161         | 0,808          | 24,00            |
| 27.01.2026 | 77,5             | 59,1 | 44,332         | 0,796          | 24,00            |
| 28.01.2026 | 75,9             | 58,6 | 44,692         | 0,755          | 24,00            |
| 29.01.2026 | 75,9             | 59,1 | 45,044         | 0,735          | 24,00            |
| 30.01.2026 | 75,4             | 59,4 | 45,229         | 0,707          | 24,00            |
| 31.01.2026 | 74,1             | 59,2 | 45,461         | 0,663          | 24,00            |
| 01.02.2026 | 73,4             | 58,1 | 42,461         | 0,633          | 24,00            |
| 02.02.2026 | 71,9             | 56,4 | 39,367         | 0,599          | 24,00            |
| 03.02.2026 | 71,4             | 52,1 | 32,856         | 0,522          | 24,00            |
| 04.02.2026 | 71,4             | 45,0 | 26,080         | 0,510          | 24,00            |
| 05.02.2026 | 74,3             | 58,0 | 45,121         | 0,719          | 24,00            |
| 06.02.2026 | 72,7             | 56,9 | 44,018         | 0,680          | 24,00            |
| 07.02.2026 | 69,5             | 54,3 | 41,908         | 0,627          | 24,00            |
| 08.02.2026 | 68,2             | 53,6 | 41,224         | 0,592          | 24,00            |
| 09.02.2026 | 68,3             | 53,6 | 41,100         | 0,593          | 24,00            |
| 10.02.2026 | 69,9             | 54,2 | 40,455         | 0,623          | 24,00            |
| 11.02.2026 | 71,3             | 54,8 | 39,329         | 0,633          | 24,00            |
| 12.02.2026 | 70,8             | 53,5 | 37,230         | 0,628          | 24,00            |
| 13.02.2026 | 69,5             | 48,1 | 27,543         | 0,554          | 23,00            |
| 14.02.2026 | 67,6             | 43,8 | 21,275         | 0,495          | 24,00            |
| 15.02.2026 | 68,0             | 44,4 | 21,346         | 0,494          | 24,00            |
| 16.02.2026 | 68,1             | 45,7 | 22,744         | 0,498          | 24,00            |
| 17.02.2026 | 67,6             | 46,0 | 23,369         | 0,493          | 24,00            |
| 18.02.2026 | 69,2             | 45,8 | 21,988         | 0,502          | 24,00            |
| Итого      | 71,9             | 54,0 | 1143,532       | 18,967         | 719,00           |

## Показания счетчиков

| Дата и время     | V1, м. куб | Q, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|------------|---------|---------------|
| 20.01.2026 00:00 | 1787,040   | 24,923  | 1018,00       |
| 19.02.2026 00:00 | 2930,572   | 43,890  | 1737,00       |
|                  | 1143,532   | 18,967  | 719,00        |

Всего потреблено Qп = 18,967 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: