



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10964292
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2026	67,9	61,0	144,355	0,973	24,00
21.01.2026	68,2	61,3	144,375	0,973	24,00
22.01.2026	70,0	62,6	145,621	1,047	24,00
23.01.2026	74,7	66,3	145,176	1,188	24,00
24.01.2026	76,9	68,0	145,238	1,270	24,00
25.01.2026	77,5	68,3	145,289	1,304	24,00
26.01.2026	77,6	68,3	145,312	1,314	24,00
27.01.2026	76,7	67,7	145,426	1,284	24,00
28.01.2026	72,8	64,6	145,488	1,161	24,00
29.01.2026	71,9	64,1	145,535	1,118	24,00
30.01.2026	72,0	64,3	145,648	1,098	24,00
31.01.2026	69,9	62,8	145,625	1,008	24,00
01.02.2026	67,9	61,2	145,730	0,961	24,00
02.02.2026	68,2	61,5	145,852	0,956	24,00
03.02.2026	68,2	61,7	148,984	0,956	24,00
04.02.2026	69,1	62,3	150,348	1,002	24,00
05.02.2026	69,8	62,5	148,914	1,057	24,00
06.02.2026	68,6	61,5	148,895	1,028	24,00
07.02.2026	65,8	59,2	148,988	0,962	24,00
08.02.2026	64,7	58,4	148,996	0,920	24,00
09.02.2026	64,8	58,6	149,199	0,917	24,00
10.02.2026	66,8	60,1	149,039	0,981	24,00
11.02.2026	67,9	61,1	149,078	1,000	24,00
12.02.2026	67,8	60,8	149,168	1,012	24,00
13.02.2026	65,1	58,7	149,242	0,938	24,00
14.02.2026	62,7	56,7	149,266	0,881	24,00
15.02.2026	63,1	57,1	149,289	0,873	24,00
16.02.2026	60,6	55,2	149,250	0,790	24,00
17.02.2026	58,6	53,5	149,305	0,747	24,00
18.02.2026	64,0	57,8	149,133	0,904	24,00
Итого	68,7	61,6	4421,766	30,621	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	40266,195	208,381	7890,00
19.02.2026 00:00	44687,961	239,001	8610,00
	4421,766	30,621	720,00

Всего потреблено Qп = **30,621** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: