



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2026	67,0	54,9	93,943	1,113	24,00
21.01.2026	66,6	54,6	94,028	1,100	24,00
22.01.2026	69,3	56,3	93,702	1,195	24,00
23.01.2026	74,2	59,4	93,963	1,358	24,00
24.01.2026	76,3	60,8	94,835	1,430	24,00
25.01.2026	76,3	60,7	95,031	1,440	24,00
26.01.2026	76,1	60,3	93,615	1,448	24,00
27.01.2026	75,5	59,9	93,766	1,431	24,00
28.01.2026	71,7	57,4	93,575	1,306	24,00
29.01.2026	70,7	56,9	93,819	1,266	24,00
30.01.2026	70,8	57,3	93,893	1,234	24,00
31.01.2026	68,0	55,6	94,909	1,155	24,00
01.02.2026	66,3	54,5	94,954	1,098	24,00
02.02.2026	66,0	54,3	94,128	1,079	24,00
03.02.2026	66,0	53,6	88,449	1,060	24,00
04.02.2026	67,2	55,1	94,070	1,121	24,00
05.02.2026	68,9	55,9	93,807	1,197	24,00
06.02.2026	67,5	54,9	93,878	1,161	24,00
07.02.2026	65,0	53,3	94,960	1,091	24,00
08.02.2026	63,9	52,6	94,620	1,046	24,00
09.02.2026	64,2	52,8	93,827	1,049	24,00
10.02.2026	65,8	53,9	93,911	1,099	24,00
11.02.2026	67,2	54,7	94,039	1,145	24,00
12.02.2026	67,0	54,6	93,779	1,137	24,00
13.02.2026	64,7	52,8	90,795	1,055	24,00
14.02.2026	61,8	51,1	94,773	1,000	24,00
15.02.2026	62,2	51,4	94,673	1,003	24,00
16.02.2026	58,6	49,1	94,315	0,877	24,00
17.02.2026	56,0	47,2	93,910	0,820	24,00
18.02.2026	61,1	50,4	94,154	0,985	24,00
Итого	67,4	54,9	2816,124	34,499	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	10958,092	90,408	2779,00
19.02.2026 00:00	13774,216	124,907	3499,00
	2816,124	34,499	720,00

Всего потреблено Qп = 34,499 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: