



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 40

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298778 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2026	67,2	56,2	55,641	0,601	24,00
21.01.2026	67,5	56,5	55,699	0,601	24,00
22.01.2026	69,3	57,6	56,070	0,639	24,00
23.01.2026	73,9	60,7	56,117	0,720	24,00
24.01.2026	76,1	62,0	56,123	0,769	24,00
25.01.2026	76,7	62,3	56,107	0,785	24,00
26.01.2026	76,8	62,3	56,139	0,790	24,00
27.01.2026	75,9	61,8	56,332	0,776	24,00
28.01.2026	72,0	59,2	56,467	0,707	24,00
29.01.2026	71,2	58,7	56,443	0,688	24,00
30.01.2026	71,3	59,0	56,475	0,679	24,00
31.01.2026	69,2	57,7	56,398	0,633	24,00
01.02.2026	67,3	56,3	56,385	0,603	24,00
02.02.2026	67,5	56,6	56,473	0,602	24,00
03.02.2026	67,6	57,1	59,256	0,607	24,00
04.02.2026	68,4	57,6	58,578	0,620	24,00
05.02.2026	69,1	57,5	57,348	0,649	24,00
06.02.2026	67,9	56,6	57,344	0,638	24,00
07.02.2026	65,1	54,5	57,318	0,595	24,00
08.02.2026	64,1	53,9	57,307	0,574	24,00
09.02.2026	64,2	54,1	57,371	0,568	24,00
10.02.2026	66,1	55,4	57,342	0,607	24,00
11.02.2026	67,3	56,1	57,119	0,623	24,00
12.02.2026	67,1	55,9	56,877	0,626	24,00
13.02.2026	64,5	54,0	57,168	0,588	24,00
14.02.2026	62,2	52,4	57,316	0,552	24,00
15.02.2026	62,5	52,8	57,346	0,547	24,00
16.02.2026	60,0	51,2	57,338	0,497	24,00
17.02.2026	58,0	49,7	57,373	0,473	24,00
18.02.2026	63,4	53,5	57,363	0,558	24,00
Итого	68,0	56,6	1706,633	18,917	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	31152,727	225,822	12686,00
19.02.2026 00:00	32859,359	244,739	13406,00
	1706,633	18,917	720,00

Всего потреблено Qп = **18,917** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: