



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2026	66,6	52,3	38,674	0,544	24,00
21.01.2026	66,9	52,6	38,793	0,542	24,00
22.01.2026	68,6	53,5	39,018	0,578	24,00
23.01.2026	73,2	56,0	38,887	0,656	24,00
24.01.2026	75,4	57,1	39,076	0,699	24,00
25.01.2026	76,0	57,2	38,854	0,711	24,00
26.01.2026	76,1	57,1	38,820	0,720	24,00
27.01.2026	75,3	56,6	39,164	0,714	24,00
28.01.2026	71,4	54,1	38,803	0,655	24,00
29.01.2026	70,6	53,9	38,766	0,630	24,00
30.01.2026	70,6	54,3	38,855	0,619	24,00
31.01.2026	68,6	53,7	39,348	0,574	24,00
01.02.2026	66,7	52,7	39,303	0,539	24,00
02.02.2026	66,9	52,9	39,287	0,538	24,00
03.02.2026	67,0	53,2	40,143	0,543	24,00
04.02.2026	67,8	53,7	41,330	0,569	24,00
05.02.2026	68,5	53,9	41,197	0,590	24,00
06.02.2026	67,3	53,0	41,143	0,577	24,00
07.02.2026	64,5	51,1	40,736	0,536	24,00
08.02.2026	63,5	50,4	40,371	0,519	24,00
09.02.2026	63,6	50,5	39,803	0,514	24,00
10.02.2026	65,5	51,6	39,908	0,545	24,00
11.02.2026	66,6	52,3	39,820	0,560	24,00
12.02.2026	66,5	52,2	39,908	0,561	24,00
13.02.2026	63,9	50,4	39,549	0,523	24,00
14.02.2026	61,6	48,8	39,549	0,494	24,00
15.02.2026	61,9	49,5	40,074	0,490	24,00
16.02.2026	59,5	48,0	39,377	0,444	24,00
17.02.2026	57,5	46,6	39,260	0,419	24,00
18.02.2026	62,8	49,9	39,482	0,498	24,00
Итого	67,4	52,6	1187,297	17,099	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	23920,912	198,014	11973,00
19.02.2026 00:00	25108,209	215,113	12693,00
	1187,297	17,099	720,00

Всего потреблено Qп = 17,099 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: