



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	68,1	54,2	86,254	86,696	-0,442	7,1	6,2	-	-	1,197	24,00
21.01.2026	67,8	54,0	85,201	85,620	-0,419	7,2	6,3	-	-	1,175	24,00
22.01.2026	69,1	54,3	81,597	82,155	-0,559	7,1	6,3	-	-	1,206	24,00
23.01.2026	73,9	55,9	74,551	75,094	-0,543	7,0	6,3	-	-	1,347	24,00
24.01.2026	75,6	56,3	72,184	72,762	-0,578	6,9	6,3	-	-	1,393	24,00
25.01.2026	74,7	55,7	72,797	73,347	-0,550	6,9	6,3	-	-	1,390	24,00
26.01.2026	74,3	54,9	72,200	72,725	-0,525	6,9	6,3	-	-	1,406	24,00
27.01.2026	74,2	54,6	71,972	72,489	-0,517	7,0	6,3	-	-	1,411	24,00
28.01.2026	72,3	54,0	73,812	74,346	-0,533	7,0	6,3	-	-	1,353	24,00
29.01.2026	70,9	53,8	76,389	76,950	-0,562	7,1	6,4	-	-	1,312	24,00
30.01.2026	71,6	54,4	76,777	77,338	-0,561	7,1	6,4	-	-	1,318	24,00
31.01.2026	71,7	55,0	77,524	78,067	-0,543	7,1	6,4	-	-	1,300	24,00
01.02.2026	70,3	54,6	78,636	79,214	-0,578	7,1	6,4	-	-	1,234	24,00
02.02.2026	69,6	54,6	80,048	80,635	-0,587	7,2	6,4	-	-	1,201	24,00
03.02.2026	69,3	54,6	81,110	81,701	-0,591	7,2	6,4	-	-	1,193	24,00
04.02.2026	69,2	54,4	80,605	81,075	-0,471	7,1	6,3	-	-	1,190	24,00
05.02.2026	69,2	53,8	78,119	78,624	-0,505	7,0	6,2	-	-	1,201	24,00
06.02.2026	68,8	53,6	78,928	79,433	-0,505	7,0	6,3	-	-	1,204	24,00
07.02.2026	67,8	53,0	80,140	80,670	-0,530	7,1	6,3	-	-	1,183	24,00
08.02.2026	67,6	53,1	80,815	81,317	-0,502	7,1	6,3	-	-	1,168	24,00
09.02.2026	67,3	53,1	81,218	81,722	-0,504	7,1	6,3	-	-	1,155	24,00
10.02.2026	67,4	52,8	79,070	79,584	-0,514	7,1	6,3	-	-	1,156	24,00
11.02.2026	68,1	52,9	77,627	78,126	-0,499	7,1	6,3	-	-	1,179	24,00
12.02.2026	67,4	52,4	78,277	78,781	-0,503	7,1	6,3	-	-	1,174	24,00
13.02.2026	67,4	52,2	77,355	77,889	-0,534	7,0	6,3	-	-	1,176	24,00
14.02.2026	68,3	53,0	78,364	78,873	-0,508	7,0	6,3	-	-	1,196	24,00
15.02.2026	68,2	53,4	79,718	80,209	-0,491	7,0	6,3	-	-	1,181	24,00
16.02.2026	67,3	53,3	80,824	81,320	-0,496	7,0	6,2	-	-	1,139	24,00
17.02.2026	65,4	52,5	84,274	84,758	-0,484	7,1	6,2	-	-	1,092	24,00
18.02.2026	66,7	52,7	80,618	81,016	-0,399	7,0	6,2	-	-	1,128	24,00
Итого	69,6	53,9	2357,006	2372,538	-15,532	7,1	6,3	-	-	36,957	720,00

Всего к оплате Qп = 36,957 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -15,532 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.02.2026 13:33:43 1