



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: Союз управляющих домами

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 38

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178897

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,1	53,0	153,829	153,829	0,000	7,0	6,3	-	-	2,182	24,00
21.01.2026	67,4	53,3	153,582	153,582	0,000	7,0	6,3	-	-	2,170	24,00
22.01.2026	68,8	54,1	154,744	154,744	0,000	7,1	6,3	-	-	2,277	24,00
23.01.2026	73,6	56,8	154,461	154,461	0,000	7,0	6,3	-	-	2,596	24,00
24.01.2026	76,0	58,0	154,431	154,431	0,000	7,0	6,3	-	-	2,786	24,00
25.01.2026	76,7	58,2	154,186	154,186	0,000	7,0	6,3	-	-	2,863	24,00
26.01.2026	76,9	58,1	154,342	154,342	0,000	7,0	6,3	-	-	2,900	24,00
27.01.2026	76,3	57,8	154,689	154,689	0,000	7,1	6,3	-	-	2,870	24,00
28.01.2026	72,3	55,5	155,351	155,351	0,000	7,1	6,3	-	-	2,622	24,00
29.01.2026	71,2	54,9	155,710	155,710	0,000	7,1	6,4	-	-	2,536	24,00
30.01.2026	71,2	55,2	155,631	155,631	0,000	7,1	6,4	-	-	2,479	24,00
31.01.2026	69,7	54,7	155,420	155,420	0,000	7,1	6,4	-	-	2,328	24,00
01.02.2026	67,2	53,2	155,644	155,644	0,000	7,1	6,4	-	-	2,177	24,00
02.02.2026	67,4	53,5	155,990	155,990	0,000	7,1	6,4	-	-	2,165	24,00
03.02.2026	67,5	53,7	156,060	156,060	0,000	7,1	6,4	-	-	2,161	24,00
04.02.2026	68,2	54,1	155,825	155,825	0,000	7,1	6,4	-	-	2,198	24,00
05.02.2026	69,1	54,3	155,093	155,093	0,000	7,1	6,3	-	-	2,306	24,00
06.02.2026	68,2	53,6	155,749	155,749	0,000	7,1	6,3	-	-	2,276	24,00
07.02.2026	65,3	51,7	156,221	156,221	0,000	7,1	6,3	-	-	2,135	24,00
08.02.2026	64,0	50,9	156,530	156,530	0,000	7,1	6,3	-	-	2,056	24,00
09.02.2026	64,2	51,2	156,533	156,533	0,000	7,1	6,3	-	-	2,044	24,00
10.02.2026	65,8	52,1	156,428	156,428	0,000	7,1	6,3	-	-	2,137	24,00
11.02.2026	67,2	53,0	156,558	156,558	0,000	7,1	6,3	-	-	2,214	24,00
12.02.2026	67,2	52,8	156,679	156,679	0,000	7,1	6,3	-	-	2,245	24,00
13.02.2026	65,0	51,5	156,473	156,473	0,000	7,1	6,3	-	-	2,120	24,00
14.02.2026	62,1	49,5	156,714	156,714	0,000	7,1	6,3	-	-	1,967	24,00
15.02.2026	62,4	49,9	156,742	156,742	0,000	7,1	6,3	-	-	1,956	24,00
16.02.2026	60,4	48,8	156,842	156,842	0,000	7,1	6,4	-	-	1,814	24,00
17.02.2026	57,9	47,3	158,609	158,609	0,000	7,1	6,3	-	-	1,687	24,00
18.02.2026	62,6	50,3	160,673	160,401	0,272	7,1	6,3	-	-	1,971	24,00
Итого	68,0	53,4	4675,739	4675,467	0,272	7,1	6,3	-	-	68,238	720,00

Всего к оплате

Qп = 68,238 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,272 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.02.2026 14:38:45 134