

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/26г.-18/02/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Королева 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2935 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/01/26	69.17	52.01	153.91	152.55	1.36	16.42	17.01	2.636	0.0000	24	0	
21/01/26	70.00	52.31	149.81	148.36	1.45	16.42	17.00	2.644	0.0000	24	0	
22/01/26	71.50	53.01	149.13	147.73	1.40	16.40	16.98	2.754	0.0000	24	0	
23/01/26	75.10	54.84	151.68	150.66	1.02	16.40	16.98	3.070	0.0000	24	0	
24/01/26	78.14	56.22	152.34	151.09	1.25	16.41	16.99	3.339	0.0000	24	0	
25/01/26	79.56	56.69	151.51	150.64	0.87	16.40	16.97	3.464	0.0000	24	0	
26/01/26	79.56	56.61	150.66	149.75	0.91	16.38	16.95	3.454	0.0000	24	0	
27/01/26	78.00	56.02	153.90	153.36	0.54	16.37	16.95	3.381	0.0000	24	0	
28/01/26	73.06	54.26	166.42	165.74	0.68	16.38	17.00	3.127	0.0000	24	0	
29/01/26	71.86	54.30	174.06	173.11	0.95	16.38	17.02	3.052	0.0000	24	0	
30/01/26	72.02	54.58	172.03	171.40	0.63	16.40	17.03	2.996	0.0000	24	0	
31/01/26	71.49	55.09	177.51	177.18	0.33	16.10	16.74	2.906	0.0000	24	0	
01/02/26	70.91	55.00	177.73	177.19	0.54	16.04	16.70	2.824	0.0000	24	0	
02/02/26	69.58	54.24	176.44	176.02	0.42	16.17	16.80	2.702	0.0000	24	0	
03/02/26	69.75	54.42	176.76	176.37	0.39	16.39	17.05	2.706	0.0000	24	0	
04/02/26	71.32	53.63	152.38	151.98	0.40	16.40	16.98	2.692	0.0000	24	0	
05/02/26	71.81	53.83	158.57	159.20	-0.63	16.35	16.96	2.848	0.0000	24	0	
06/02/26	68.86	53.13	174.84	173.78	1.06	16.34	17.00	2.744	0.0000	24	0	
07/02/26	64.22	50.28	180.72	180.21	0.51	16.33	17.00	2.514	0.0000	24	0	
08/02/26	63.15	49.70	181.99	202.30	-20.31	16.34	17.02	2.446	0.0000	24	0	
09/02/26	64.30	50.25	176.14	181.82	-5.68	16.34	17.01	2.469	0.0000	24	0	
10/02/26	68.23	50.68	148.05	179.60	-31.55	16.37	16.95	2.608	0.0000	24	0	
11/02/26	69.56	52.20	156.82	247.52	-90.70	16.37	16.97	2.724	0.0000	24	0	
12/02/26	67.53	51.60	170.03	214.00	-43.97	16.34	16.98	2.700	0.0000	24	0	
13/02/26	66.67	51.15	175.22	207.62	-32.40	16.35	16.99	2.728	0.0000	24	0	
14/02/26	64.64	50.23	175.84	263.80	-87.96	16.37	17.03	2.534	0.0000	24	0	
15/02/26	65.08	50.71	175.14	284.30	-109.16	16.38	17.04	2.515	0.0000	24	0	
16/02/26	62.42	49.82	189.52	343.56	-154.04	16.26	16.97	2.351	0.0000	24	0	
17/02/26	59.81	48.05	184.68	267.48	-82.80	16.04	16.74	2.162	0.0000	24	0	
18/02/26	63.85	50.44	183.68	470.69	-287.01	16.17	16.86	2.452	0.0000	24	0	
Итого:			5017.51	5949.01	-931.50			83.542	0.0000	720	0	
Средние:	69.70	52.84				16.32	16.95					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3769ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____