

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/26г.-18/02/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	BOC	HC
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/01/26	68.96	54.80	212.13	210.66	1.47	6.29	6.04	3.002	0.0000	24	0	
21/01/26	69.78	55.44	210.08	209.23	0.85	6.28	6.04	3.014	0.0000	24	0	
22/01/26	71.28	56.24	209.98	209.19	0.79	6.26	6.01	3.155	0.0000	24	0	
23/01/26	74.88	58.21	210.42	209.67	0.75	6.27	6.02	3.509	0.0000	24	0	
24/01/26	77.92	59.96	211.00	209.34	1.66	6.28	6.03	3.791	0.0000	24	0	
25/01/26	79.34	60.70	211.22	208.50	2.72	6.27	6.02	3.940	0.0000	24	0	
26/01/26	79.33	60.53	210.75	208.13	2.62	6.25	6.00	3.963	0.0000	24	0	
27/01/26	77.84	59.59	211.37	209.32	2.05	6.25	6.00	3.859	0.0000	24	0	
28/01/26	72.95	56.52	213.74	211.90	1.84	6.30	6.05	3.512	0.0000	24	0	
29/01/26	71.76	55.93	214.77	213.29	1.48	6.32	6.06	3.399	0.0000	24	0	
30/01/26	71.97	56.24	213.58	212.36	1.22	6.32	6.06	3.359	0.0000	24	0	
31/01/26	71.28	56.30	213.26	212.36	0.90	5.97	5.72	3.194	0.0000	24	0	
01/02/26	70.70	56.26	213.74	212.96	0.78	5.89	5.64	3.088	0.0000	24	0	
02/02/26	69.43	55.62	213.98	212.84	1.14	6.04	5.79	2.956	0.0000	24	0	
03/02/26	69.61	55.80	214.23	212.36	1.87	6.29	6.03	2.958	0.0000	24	0	
04/02/26	71.39	56.58	209.13	207.51	1.62	6.22	5.97	3.099	0.0000	24	0	
05/02/26	71.94	56.68	210.79	209.26	1.53	6.20	5.95	3.220	0.0000	24	0	
06/02/26	68.79	54.59	212.74	211.87	0.87	6.24	5.98	3.018	0.0000	24	0	
07/02/26	64.00	51.22	214.15	213.17	0.98	6.23	5.99	2.737	0.0000	24	0	
08/02/26	62.94	50.54	214.41	213.26	1.15	6.25	6.00	2.655	0.0000	24	0	
09/02/26	64.13	51.45	212.75	211.39	1.36	6.24	5.99	2.696	0.0000	24	0	
10/02/26	68.34	53.82	206.62	205.11	1.51	6.17	5.94	2.999	0.0000	24	0	
11/02/26	69.58	54.91	209.27	207.01	2.26	6.19	5.96	3.070	0.0000	24	0	
12/02/26	67.35	53.10	211.99	209.62	2.37	6.20	5.96	3.017	0.0000	24	0	
13/02/26	66.51	52.47	211.81	209.50	2.31	6.21	5.97	2.971	0.0000	24	0	
14/02/26	64.41	51.19	211.59	209.27	2.32	6.24	6.00	2.796	0.0000	24	0	
15/02/26	64.85	51.81	211.22	209.66	1.56	6.24	6.00	2.750	0.0000	24	0	
16/02/26	62.31	50.57	214.78	213.59	1.19	6.15	5.90	2.518	0.0000	24	0	
17/02/26	59.95	48.76	212.64	212.36	0.28	5.87	5.62	2.376	0.0000	24	0	
18/02/26	63.82	51.30	212.89	211.46	1.43	6.00	5.76	2.658	0.0000	24	0	
Итого:			6361.03	6316.15	44.88			93.279	0.0000	720	0	
Средние:	69.57	54.90				6.19	5.95					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6147ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____