

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/26г.-18/02/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/01/26	68.19	56.78	271.87	273.55	-1.68	5.90	5.75	3.099	0.0000	24	0	
21/01/26	69.88	57.80	263.90	265.68	-1.78	5.90	5.75	3.187	0.0000	24	0	
22/01/26	70.23	57.97	264.45	266.24	-1.79	5.88	5.73	3.242	0.0000	24	0	
23/01/26	73.38	59.85	266.63	268.70	-2.07	5.87	5.72	3.611	0.0000	24	0	
24/01/26	77.97	62.47	257.49	259.85	-2.36	5.86	5.73	3.993	0.0000	24	0	
25/01/26	79.37	63.25	255.07	257.47	-2.40	5.85	5.72	4.113	0.0000	24	0	
26/01/26	79.41	63.36	258.33	260.79	-2.46	5.85	5.71	4.148	0.0000	24	0	
27/01/26	78.26	62.78	264.40	266.80	-2.40	5.86	5.72	4.094	0.0000	24	0	
28/01/26	73.33	59.84	275.55	277.62	-2.07	5.89	5.73	3.715	0.0000	24	0	
29/01/26	72.10	59.14	275.20	277.15	-1.95	5.90	5.75	3.568	0.0000	24	0	
30/01/26	71.33	58.66	270.34	272.25	-1.91	5.92	5.76	3.423	0.0000	24	0	
31/01/26	70.50	58.38	271.15	273.00	-1.85	5.56	5.41	3.286	0.0000	24	0	
01/02/26	69.95	58.14	271.36	273.11	-1.75	5.49	5.34	3.207	0.0000	24	0	
02/02/26	68.29	57.26	276.92	278.59	-1.67	5.65	5.50	3.052	0.0000	24	0	
03/02/26	67.94	57.23	283.10	284.73	-1.63	5.89	5.73	3.030	0.0000	24	0	
04/02/26	68.60	56.85	262.74	264.43	-1.69	5.86	5.72	3.085	0.0000	24	0	
05/02/26	71.16	58.24	260.80	262.68	-1.88	5.84	5.70	3.367	0.0000	24	0	
06/02/26	69.44	57.58	275.42	277.19	-1.77	5.85	5.69	3.264	0.0000	24	0	
07/02/26	66.40	55.37	276.73	278.31	-1.58	5.85	5.70	3.052	0.0000	24	0	
08/02/26	65.15	54.64	277.65	279.28	-1.63	5.87	5.71	2.919	0.0000	24	0	
09/02/26	65.68	54.99	272.33	273.86	-1.53	5.87	5.72	2.907	0.0000	24	0	
10/02/26	68.60	55.84	244.02	245.75	-1.73	5.85	5.73	3.116	0.0000	24	0	
11/02/26	69.22	56.82	254.35	256.07	-1.72	5.86	5.73	3.155	0.0000	24	0	
12/02/26	66.75	55.33	268.03	269.68	-1.65	5.86	5.71	3.055	0.0000	24	0	
13/02/26	66.01	54.91	271.47	273.04	-1.57	5.87	5.72	3.012	0.0000	24	0	
14/02/26	63.68	53.51	278.12	279.58	-1.46	5.89	5.74	2.828	0.0000	24	0	
15/02/26	64.16	53.99	277.17	278.61	-1.44	5.90	5.74	2.817	0.0000	24	0	
16/02/26	60.90	52.37	298.05	299.32	-1.27	6.02	5.84	2.542	0.0000	24	0	
17/02/26	56.17	48.28	281.11	282.10	-0.99	6.19	6.03	2.213	0.0000	24	0	
18/02/26	63.96	53.51	268.46	269.93	-1.47	5.91	5.76	2.801	0.0000	24	0	
Итого:			8092.21	8145.36	-53.15			96.901	0.0000	720	0	
Средние:	69.20	57.17				5.85	5.70					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15386ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____