

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/01/26г.-18/02/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами  
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | M1      | M2      | Mг   | P1     | P2     | Qo     | DI     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|---------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | т       | т       | т    | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | м3     | ч   | ч   |    |
| 20/01/26 | 67.64 | 58.64 | 311.84  | 311.84  | 0.00 | 6.34   | 5.93   | 2.811  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 21/01/26 | 67.94 | 58.90 | 311.69  | 311.69  | 0.00 | 6.33   | 5.93   | 2.821  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 22/01/26 | 69.40 | 59.96 | 313.59  | 313.59  | 0.00 | 6.35   | 5.94   | 2.963  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 23/01/26 | 74.20 | 63.39 | 312.91  | 312.91  | 0.00 | 6.35   | 5.94   | 3.387  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 24/01/26 | 76.57 | 65.00 | 312.68  | 312.68  | 0.00 | 6.35   | 5.94   | 3.620  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 25/01/26 | 77.29 | 65.45 | 312.54  | 312.54  | 0.00 | 6.34   | 5.93   | 3.708  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 26/01/26 | 77.44 | 65.43 | 312.61  | 312.61  | 0.00 | 6.34   | 5.93   | 3.760  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 27/01/26 | 76.81 | 65.02 | 313.14  | 313.14  | 0.00 | 6.36   | 5.95   | 3.696  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 28/01/26 | 72.82 | 62.16 | 314.08  | 314.08  | 0.00 | 6.38   | 5.97   | 3.350  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 29/01/26 | 71.73 | 61.45 | 314.20  | 314.20  | 0.00 | 6.39   | 5.98   | 3.229  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 30/01/26 | 71.70 | 61.63 | 314.43  | 314.43  | 0.00 | 6.39   | 5.98   | 3.170  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 31/01/26 | 70.09 | 60.59 | 314.35  | 314.35  | 0.00 | 6.39   | 5.98   | 2.992  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 01/02/26 | 67.71 | 58.79 | 314.72  | 314.72  | 0.00 | 6.39   | 5.97   | 2.812  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 02/02/26 | 67.93 | 59.03 | 315.06  | 315.06  | 0.00 | 6.39   | 5.98   | 2.803  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 03/02/26 | 68.03 | 59.38 | 323.03  | 323.03  | 0.00 | 6.39   | 5.95   | 2.795  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 04/02/26 | 68.70 | 59.82 | 323.26  | 323.26  | 0.00 | 6.38   | 5.94   | 2.872  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 05/02/26 | 69.63 | 60.27 | 321.40  | 321.40  | 0.00 | 6.36   | 5.93   | 3.010  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 06/02/26 | 68.66 | 59.47 | 321.58  | 321.58  | 0.00 | 6.37   | 5.94   | 2.957  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 07/02/26 | 65.76 | 57.15 | 322.09  | 322.09  | 0.00 | 6.38   | 5.94   | 2.773  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 08/02/26 | 64.50 | 56.28 | 322.22  | 322.22  | 0.00 | 6.37   | 5.94   | 2.650  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 09/02/26 | 64.68 | 56.52 | 322.58  | 322.58  | 0.00 | 6.37   | 5.94   | 2.633  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 10/02/26 | 66.14 | 57.53 | 285.59  | 285.59  | 0.00 | 6.34   | 5.91   | 2.460  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 11/02/26 | 67.68 | 58.74 | 321.96  | 321.96  | 0.00 | 6.38   | 5.94   | 2.878  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 12/02/26 | 67.62 | 58.62 | 322.19  | 322.19  | 0.00 | 6.37   | 5.93   | 2.903  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 13/02/26 | 65.36 | 56.86 | 322.50  | 322.50  | 0.00 | 6.38   | 5.94   | 2.742  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 14/02/26 | 62.52 | 54.65 | 322.70  | 322.70  | 0.00 | 6.38   | 5.94   | 2.540  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 15/02/26 | 62.85 | 54.99 | 322.85  | 322.85  | 0.00 | 6.38   | 5.94   | 2.537  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 16/02/26 | 60.78 | 53.57 | 323.09  | 323.09  | 0.00 | 6.40   | 5.96   | 2.327  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 17/02/26 | 58.35 | 51.63 | 323.50  | 323.50  | 0.00 | 6.37   | 5.93   | 2.173  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| 18/02/26 | 63.18 | 55.29 | 322.69  | 322.69  | 0.00 | 6.37   | 5.93   | 2.544  | 0.0000 | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       | 9511.07 | 9511.07 | 0.00 |        |        | 87.916 | 0.0000 | 720 | 0   |    |
| Средние: | 68.45 | 59.20 |         |         |      | 6.36   | 5.94   |        |        |     |     |    |

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6126ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации