

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/26г.-18/02/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/01/26	67.86	55.91	295.85	297.77	-1.92	6.39	5.89	3.536	0.0000	24	0	
21/01/26	67.28	55.63	296.55	298.45	-1.90	6.39	5.89	3.453	0.0000	24	0	
22/01/26	69.78	57.18	295.86	297.94	-2.08	6.40	5.91	3.730	0.0000	24	0	
23/01/26	74.91	60.46	296.51	299.01	-2.50	6.39	5.91	4.289	0.0000	24	0	
24/01/26	77.26	61.87	297.78	300.50	-2.72	6.40	5.92	4.588	0.0000	24	0	
25/01/26	77.29	61.58	297.82	300.53	-2.71	6.41	5.93	4.682	0.0000	24	0	
26/01/26	77.17	61.36	297.83	300.53	-2.70	6.41	5.93	4.714	0.0000	24	0	
27/01/26	76.68	61.08	297.51	300.16	-2.65	6.40	5.92	4.646	0.0000	24	0	
28/01/26	72.92	58.86	297.71	300.05	-2.34	6.42	5.93	4.189	0.0000	24	0	
29/01/26	71.51	58.10	297.85	300.00	-2.15	6.42	5.93	3.995	0.0000	24	0	
30/01/26	71.66	58.54	298.24	300.43	-2.19	6.41	5.92	3.917	0.0000	24	0	
31/01/26	69.14	57.12	298.63	300.58	-1.95	6.42	5.92	3.591	0.0000	24	0	
01/02/26	67.06	55.70	298.46	300.38	-1.92	6.43	5.93	3.391	0.0000	24	0	
02/02/26	66.72	55.57	298.85	300.71	-1.86	6.44	5.93	3.331	0.0000	24	0	
03/02/26	66.83	55.71	298.36	300.19	-1.83	6.42	5.92	3.322	0.0000	24	0	
04/02/26	67.78	56.08	296.98	298.91	-1.93	6.42	5.92	3.474	0.0000	24	0	
05/02/26	69.83	57.13	296.51	298.59	-2.08	6.41	5.92	3.766	0.0000	24	0	
06/02/26	68.48	56.04	296.53	298.42	-1.89	6.41	5.91	3.689	0.0000	24	0	
07/02/26	65.85	54.17	297.14	298.90	-1.76	6.42	5.91	3.470	0.0000	24	0	
08/02/26	64.57	53.46	297.28	298.96	-1.68	6.42	5.91	3.301	0.0000	24	0	
09/02/26	64.95	53.87	297.12	298.80	-1.68	6.41	5.91	3.295	0.0000	24	0	
10/02/26	66.38	54.71	296.55	298.36	-1.81	6.43	5.93	3.461	0.0000	24	0	
11/02/26	67.94	55.81	296.44	298.36	-1.92	6.42	5.92	3.595	0.0000	24	0	
12/02/26	67.77	55.63	296.31	298.23	-1.92	6.42	5.93	3.598	0.0000	24	0	
13/02/26	65.81	54.33	296.77	298.55	-1.78	6.42	5.92	3.406	0.0000	24	0	
14/02/26	62.50	52.04	297.03	298.54	-1.51	6.43	5.92	3.104	0.0000	24	0	
15/02/26	62.85	52.44	296.86	298.54	-1.68	6.38	5.92	3.087	0.0000	24	0	
16/02/26	59.60	50.42	297.57	298.91	-1.34	6.43	5.92	2.733	0.0000	24	0	
17/02/26	56.58	48.21	297.90	299.05	-1.15	6.44	5.92	2.491	0.0000	24	0	
18/02/26	61.09	51.08	297.16	298.69	-1.53	6.43	5.93	2.972	0.0000	24	0	
Итого:			8917.96	8977.04	-59.08			108.816	0.0000	720	0	
Средние:	68.20	56.00				6.41	5.91					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15357ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____