

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель:
Адрес: Салават-Батыра 6
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-024М
Номер прибора: 105645

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Теплоснабжение								ГВС								ХВС	
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	T3, °C	V3, м3	T4, °C	V4, м3	ΔT, °C	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	Vхв, м3	Нараб., ч
20.01.26	68,55	55,81	12,74	298,344	0,000	298,344	3,799	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
21.01.26	69,35	56,42	12,93	298,229	0,000	298,229	3,854	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
22.01.26	70,81	57,14	13,67	297,930	0,000	297,930	4,069	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
23.01.26	74,30	59,04	15,26	297,890	0,000	297,890	4,544	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
24.01.26	77,25	60,78	16,47	297,792	0,000	297,792	4,905	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
25.01.26	78,67	61,54	17,13	297,713	0,000	297,713	5,100	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
26.01.26	78,68	61,09	17,59	291,286	0,000	291,286	5,124	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
27.01.26	78,21	60,28	17,93	280,096	0,000	280,096	5,022	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
28.01.26	76,42	59,32	17,10	280,587	0,000	280,587	4,799	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
29.01.26	76,33	59,55	16,78	280,867	0,000	280,867	4,714	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
30.01.26	75,72	59,47	16,25	281,483	0,000	281,483	4,575	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
31.01.26	74,63	59,22	15,41	281,421	0,000	281,421	4,336	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
01.02.26	73,84	58,93	14,91	282,571	0,000	282,571	4,212	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
02.02.26	72,42	58,10	14,32	282,900	0,000	282,900	4,051	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
03.02.26	71,98	57,84	14,14	283,802	0,000	283,802	4,010	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
04.02.26	72,21	57,67	14,54	281,928	0,000	281,928	4,098	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
05.02.26	74,70	58,92	15,78	281,774	0,000	281,774	4,446	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
06.02.26	73,52	58,18	15,34	282,323	0,000	282,323	4,330	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
07.02.26	70,14	55,85	14,29	282,250	0,000	282,250	4,031	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
08.02.26	68,62	55,04	13,58	283,634	0,000	283,634	3,847	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
09.02.26	68,74	55,25	13,49	282,535	0,000	282,535	3,811	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
10.02.26	70,06	55,86	14,20	281,364	0,000	281,364	3,992	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
11.02.26	71,76	57,07	14,69	282,060	0,000	282,060	4,141	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
12.02.26	71,29	56,47	14,82	282,594	0,000	282,594	4,184	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
13.02.26	70,44	55,89	14,55	282,991	0,000	282,991	4,114	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
14.02.26	68,33	54,66	13,67	283,079	0,000	283,079	3,869	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
15.02.26	68,77	55,21	13,56	282,996	0,000	282,996	3,836	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
16.02.26	68,72	55,54	13,18	287,014	0,000	287,014	3,778	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
17.02.26	68,14	55,26	12,88	290,060	0,000	290,060	3,732	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
18.02.26	69,74	56,11	13,63	285,618	0,000	285,618	3,889	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
Итого	72,41	57,58	14,83	8585,130	0,000	8585,130	127,210	720,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	720,00	0,000	-

Показания счетчиков:

Теплоснабжение					ГВС				ХВС
Дата съема	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	V3, м3	V4, м3	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Vхв, м3
18.02.26	-	-	33519,356	439,984	-	-	-	0,000	-
19.01.26	-	-	24934,227	312,774	-	-	-	0,000	-
	-	-		-		-	-	-	-

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: