

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/01/26г.-18/02/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Свердлова 28
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/01/26	69.90	56.12	123.82	120.39	3.43	5.60	5.60	1.705	14	0	*
23/01/26	73.69	58.35	226.74	220.45	6.29	5.60	5.60	3.479	24	0	*
24/01/26	76.05	59.59	226.61	220.45	6.16	5.60	5.60	3.730	24	0	*
25/01/26	76.78	59.92	226.65	220.17	6.48	5.60	5.60	3.823	24	0	*
26/01/26	76.93	59.83	226.62	219.72	6.90	5.60	5.60	3.877	24	0	*
27/01/26	76.32	59.48	226.83	219.74	7.09	5.60	5.60	3.822	24	0	*
28/01/26	72.37	57.03	226.87	219.58	7.29	5.60	5.60	3.476	24	0	*
29/01/26	71.27	56.50	226.75	219.32	7.43	5.60	5.60	3.347	24	0	*
30/01/26	71.23	56.73	226.79	219.36	7.43	5.60	5.60	3.288	24	0	*
31/01/26	69.67	56.03	226.29	218.88	7.41	5.60	5.60	3.082	24	0	*
01/02/26	67.27	54.51	226.13	218.63	7.50	5.60	5.60	2.882	24	0	*
02/02/26	67.47	54.78	226.79	219.53	7.26	5.60	5.60	2.876	24	0	*
03/02/26	67.57	54.96	228.17	221.52	6.65	5.60	5.60	2.872	24	0	*
04/02/26	68.21	55.28	227.69	221.51	6.18	5.60	5.60	2.941	24	0	*
05/02/26	69.15	55.45	226.76	220.86	5.90	5.60	5.60	3.107	24	0	*
06/02/26	68.20	54.75	226.72	220.60	6.12	5.60	5.60	3.050	24	0	*
07/02/26	65.31	52.73	226.92	220.79	6.13	5.60	5.60	2.852	24	0	*
08/02/26	64.05	51.96	226.68	220.72	5.96	5.60	5.60	2.737	24	0	*
09/02/26	64.23	52.24	226.85	221.20	5.65	5.60	5.60	2.719	24	0	*
10/02/26	65.85	53.21	226.61	221.06	5.55	5.60	5.60	2.861	24	0	*
11/02/26	67.21	54.14	226.28	220.70	5.58	5.60	5.60	2.951	24	0	*
12/02/26	67.15	53.99	226.23	220.72	5.51	5.60	5.60	2.976	24	0	*
13/02/26	64.93	52.54	226.25	221.19	5.06	5.60	5.60	2.803	24	0	*
14/02/26	62.07	50.59	226.18	221.15	5.03	5.60	5.60	2.592	24	0	*
15/02/26	62.40	50.96	226.11	220.73	5.38	5.60	5.60	2.585	24	0	*
16/02/26	60.37	49.82	225.76	220.67	5.09	5.60	5.60	2.382	24	0	*
17/02/26	57.93	48.13	225.48	220.26	5.22	5.60	5.60	2.205	24	0	*
18/02/26	62.68	51.14	225.12	219.66	5.46	5.60	5.60	2.594	24	0	*
Итого:			6240.70	6069.56	171.14			83.614	662	0	
Средние:	68.08	54.67				5.60	5.60				

Период нормальной работы 662ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 676ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____