

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060226
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 5 Узел 1
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2026-01-20 по 2026-02-18**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	3,459	372,4	373,2	0,7	---	65,39	56,11	0,63	0,60	24,00
21.01	3,305	381,5	382,2	0,8	---	63,36	54,71	0,63	0,60	24,00
22.01	3,615	370,4	371,1	0,7	---	66,14	56,39	0,62	0,60	24,00
23.01	4,013	357,7	358,3	0,7	---	70,62	59,41	0,61	0,60	24,00
24.01	4,129	354,0	354,6	0,6	---	71,22	59,56	0,62	0,60	24,00
25.01	4,574	350,5	351,0	0,5	---	75,66	62,63	0,64	0,62	24,00
26.01	4,485	356,2	356,6	0,4	---	74,71	62,14	0,64	0,62	24,00
Итого:	27,58	2542,7	2547,0	4,3	0,0	69,46	58,63	0,63	0,61	168,00
27.01	4,389	359,4	359,7	0,4	---	73,68	61,48	0,65	0,63	24,00
28.01	4,179	379,3	379,7	0,4	---	71,17	60,16	0,66	0,64	24,00
29.01	4,068	394,9	395,5	0,6	---	69,88	59,59	0,68	0,64	24,00
30.01	4,092	396,2	396,9	0,6	---	70,45	60,14	0,68	0,64	24,00
31.01	3,937	395,6	396,2	0,6	---	69,42	59,48	0,68	0,65	24,00
01.02	3,830	394,9	395,4	0,6	---	68,59	58,90	0,68	0,64	24,00
02.02	3,774	407,2	407,9	0,7	---	67,98	58,72	0,69	0,65	24,00
Итого:	28,27	2727,4	2731,4	3,9	0,0	70,11	59,75	0,67	0,64	168,00
03.02	3,692	415,2	415,9	0,7	---	67,20	58,32	0,69	0,65	24,00
04.02	3,681	406,8	407,5	0,7	---	67,28	58,25	0,68	0,64	24,00
05.02	3,763	390,2	390,8	0,5	---	67,74	58,11	0,66	0,63	24,00
06.02	3,683	390,9	391,5	0,6	---	66,93	57,52	0,67	0,64	24,00
07.02	3,389	394,4	395,1	0,6	---	63,69	55,11	0,70	0,66	24,00
08.02	3,174	402,5	403,2	0,7	---	61,24	53,36	0,65	0,61	24,00
09.02	3,240	399,6	400,2	0,6	---	61,96	53,86	0,64	0,61	24,00
Итого:	24,62	2799,7	2804,2	4,5	0,0	65,15	56,37	0,67	0,63	168,00
10.02	3,327	392,8	393,4	0,6	---	62,58	54,11	0,63	0,60	24,00
11.02	3,471	384,5	385,1	0,5	---	64,08	55,06	0,62	0,59	24,00
12.02	3,584	378,9	379,4	0,5	---	64,95	55,50	0,62	0,60	24,00
13.02	3,457	378,3	378,8	0,5	---	63,67	54,54	0,62	0,60	24,00
14.02	3,242	378,1	378,6	0,5	---	61,60	53,03	0,62	0,60	24,00
15.02	3,211	377,7	378,2	0,5	---	61,55	53,05	0,62	0,60	24,00
16.02	3,097	395,9	396,5	0,6	---	60,53	52,71	0,64	0,61	24,00
Итого:	23,39	2686,3	2690,0	3,7	0,0	62,70	54,00	0,63	0,60	168,00
17.02	3,044	407,5	408,2	0,7	---	59,88	52,42	0,65	0,61	24,00
18.02	3,200	393,1	393,8	0,6	---	61,44	53,30	0,63	0,60	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,24	800,7	802,0	1,3	0,0	60,64	52,85	0,64	0,61	48,00
Итого:	110,11	11556,9	11574,5	17,7	0,0	66,39	56,87	0,65	0,62	720,0

$$dT = 9,52$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч + Тдт, ч + Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		110,11	
Показания интеграторов	На 24:00 2026-01-19	На 24:00 2026-02-18	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8315,37	8425,47	110,11
Расход теплоносителя M1, т	718907,3	730464,1	11556,9
Расход теплоносителя M2, т	718488,4	730062,9	11574,5
Время наработки, ч	95690,7	96410,7	720,0
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____