

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060255
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 5 Узел 4
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2026-01-20 по 2026-02-18**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	2,733	254,1	255,4	1,3	---	65,01	54,26	0,53	0,51	24,00
21.01	2,613	269,4	270,7	1,4	---	63,06	53,37	0,53	0,51	24,00
22.01	2,809	249,3	250,6	1,2	---	65,57	54,31	0,52	0,51	24,00
23.01	3,114	228,4	229,5	1,1	---	70,08	56,45	0,52	0,50	24,00
24.01	3,172	221,9	223,0	1,0	---	70,63	56,35	0,52	0,51	24,00
25.01	3,497	218,1	219,1	1,0	---	75,05	59,03	0,54	0,53	24,00
26.01	3,468	229,0	230,1	1,1	---	74,17	59,04	0,55	0,53	24,00
Итого:	21,41	1670,3	1678,4	8,1	0,0	68,78	55,98	0,53	0,52	168,00
27.01	3,419	234,4	235,6	1,2	---	73,18	58,61	0,55	0,54	24,00
28.01	3,318	268,7	270,2	1,5	---	70,71	58,37	0,57	0,55	24,00
29.01	3,258	296,4	298,1	1,7	---	69,58	58,60	0,58	0,55	24,00
30.01	3,273	298,7	300,5	1,8	---	70,14	59,20	0,58	0,55	24,00
31.01	3,134	297,8	299,6	1,7	---	69,13	58,62	0,58	0,56	24,00
01.02	3,027	296,9	298,6	1,7	---	68,29	58,11	0,58	0,55	24,00
02.02	2,994	316,1	318,0	1,9	---	67,69	58,23	0,59	0,56	24,00
Итого:	22,42	2009,0	2020,5	11,5	0,0	69,68	58,53	0,58	0,55	168,00
03.02	2,954	327,7	329,7	2,0	---	66,96	57,95	0,59	0,56	24,00
04.02	2,958	313,8	315,7	1,9	---	67,01	57,59	0,58	0,55	24,00
05.02	3,005	288,1	289,7	1,6	---	67,44	57,02	0,57	0,54	24,00
06.02	2,943	288,2	289,8	1,6	---	66,66	56,46	0,57	0,55	24,00
07.02	2,700	291,9	293,5	1,6	---	63,43	54,19	0,60	0,57	24,00
08.02	2,556	306,1	307,8	1,7	---	61,00	52,66	0,55	0,52	24,00
09.02	2,598	300,7	302,3	1,7	---	61,70	53,07	0,54	0,52	24,00
Итого:	19,71	2116,3	2128,5	12,2	0,0	64,90	55,59	0,57	0,54	168,00
10.02	2,655	288,3	289,8	1,5	---	62,31	53,11	0,53	0,51	24,00
11.02	2,759	275,1	276,5	1,4	---	63,74	53,71	0,53	0,50	24,00
12.02	2,840	265,7	267,0	1,4	---	64,60	53,92	0,53	0,51	24,00
13.02	2,716	264,1	265,4	1,3	---	63,37	53,10	0,53	0,51	24,00
14.02	2,559	263,0	264,3	1,3	---	61,27	51,55	0,53	0,51	24,00
15.02	2,542	264,1	265,4	1,3	---	61,22	51,60	0,53	0,51	24,00
16.02	2,466	293,8	295,4	1,6	---	60,25	51,86	0,54	0,52	24,00
Итого:	18,54	1914,0	1923,8	9,8	0,0	62,37	52,69	0,53	0,51	168,00
17.02	2,421	311,1	312,8	1,7	---	59,65	51,88	0,55	0,52	24,00
18.02	2,526	287,7	289,2	1,5	---	61,06	52,29	0,54	0,51	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,95	598,8	602,0	3,3	0,0	60,33	52,07	0,54	0,52	48,00
Итого:	87,03	8308,4	8353,3	44,9	0,0	65,92	55,46	0,55	0,53	720,0

$$dT = 10,46$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 87,03	=	Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 2026-01-19	На 24:00 2026-02-18	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4282,47	4369,50	87,03
Расход теплоносителя M1, т	385539,9	393848,3	8308,4
Расход теплоносителя M2, т	387907,1	396260,3	8353,3
Время наработки, ч	58300,2	59020,2	720,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____